

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул,
9 января, 16а

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510887

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-3963 от 23.10.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9 января, 16а

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МУП ЖКХ " Водоканал"

Нижегородская обл, Воскресенский р-н, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, д.27

Адрес, место, где производился отбор:

Скважина.

Нижегородская обл, Воскресенский р-н, с. Нестиары

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Специалист - эксперт ТО УРПН Хомова С.Л, пом.врача по ОГ филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах " Большакова Т.В

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012

Дата и время отбора: 21.10.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.10.2020 11 ч. 45 мин.

Условия доставки: Термоконтейнер

Сопроводительный документ: Программа испытаний с протоколом отбора проб от 21.10.2020 г

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний: Поручение от 02.10.2020 г. № 52-10-24/06-1097-2020
Внеплановый контроль

Код пробы (образца): 03/2-3963хб/20н

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." п.3.т.1.т.4

Дата окончания испытаний: 23.10.2020 г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 03/2-3963хб/20н

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	3,6 ± 1,1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Инженер-лаборант Семенычева С.Е.

Код пробы (образца): 03/2-3963хб/20н

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	16	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене
Маркелова Л.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Ветлугина Н.А.
Храмова Т.З.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол