

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город

Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

606650, Нижегородская область,  
г. Семенов, ул, 9 Января, 16а

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510887

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2-877 от 10.03.2021

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.  
Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9 Января, 16а*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода питьевая (централизованного водоснабжения)*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*Администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района  
Нижегородской области.  
Нижегородская обл., р.п.Воскресенское, ул.Пушкина, д.65*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Водопроводный кран сельского клуба.  
Администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района  
Нижегородской области.  
Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д.Русениха, ул.Молодежная, д.1 А.*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*Специалист -эксперт Хомова С.Л., с привлечением пом.врача по ОГ Большаковой Т.В.*

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

**Дата и время отбора:** 09.03.2021 10 ч. 00 мин.

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 09.03.2021 13 ч. 10 мин.

**Условия доставки:** Термоконтейнер

**Сопроводительный документ:** Программа испытаний с протоколом отбора проб от 09.03.2021 г.

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-гигиенический отдел*

**Основание проведения испытаний:** Поручение от 05.03.2021г. № 52-10-24/06-661-2021  
Плановый контроль

**Код пробы (образца):** 03/2-877хб/21н

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.Нормативы и качества и безопасности воды" раздел III табл.3.1, табл.3.5.*

**Дата окончания испытаний:** 10.03.2021 г.



**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Код пробы (образца): 03/2-877х6/21н

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,9 ± 0,2	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Цветность	2,1 ± 0,6	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант Семенчева С.Е.	

Код пробы (образца): 03/2-877х6/21н

**Микробиологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	Менее 1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене  
Киселева С.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

\_\_\_\_\_



Великугина Н.А.  
Хвасова Т.З.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9.

Телефон, факс: (83161) 9-15-82

ИНН/КПП 5262136833/524802001

ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

606650, Нижегородская область,  
г. Семенов, ул. 9 Января, 16а

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510887

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

№ 03/2-878 от 11.03.2021

#### Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах.  
Нижегородская область, г. Семенов, ул. 9 Января, 16а*

#### Наименование пробы (образца):

*Дезинфицирующее средство "Хлормисепт-Люкс", таблетки.*

#### Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

*Администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района  
Нижегородской области.  
Нижегородская обл., р.п.Воскресенское, ул.Пушкина, д.65*

#### Адрес, место, где производился отбор:

*Подсобное помещение сельского клуба.  
Администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района  
Нижегородской области.  
Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д.Русениха, ул.Молодежная, д.1 А.*

#### Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

*Специалист -эксперт Хомова С.Л., с привлечением пом.врача по ОГ Большаковой Т.В.*

#### НД на продукцию:

*Инструкция № 28/12 от 01.04.2012г.*

#### Дата и время отбора:

*09.03.2021 10 ч. 00 мин.*

#### Дата и время доставки в ИЛЦ:

*09.03.2021 13 ч. 10 мин.*

#### Условия доставки:

*Без охлаждения.*

#### Сопроводительный документ:

*Программа испытаний с протоколом отбора проб от  
09.03.2021 г.*

#### Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

*Санитарно-гигиенический отдел*

#### Основание проведения испытаний:

*Поручение от 05.03.2021г. № 52-10-24/06-661-2021  
Плановый контроль*

#### Код пробы (образца):

*03/2-878х/21н*

#### НД на объем испытаний и их оценку:

*Инструкция № 28/12 от 01.04.2012г. на дезинфицирующее средство "Хлормисепт-люкс"*

#### Дата окончания испытаний:

*11.03.2021 г.*



**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ**

Код пробы (образца): 03/2-878х/21н

<b>Санитарно-гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Масса активного хлора	1,49 ± 0,03	от 1,28 до 1,68	г	ГОСТ Р 57001-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Инженер-лаборант Семёнычева С.Е.				<i>Семёнычева</i>	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

*Помощник врача по общей гигиене  
Киселёва С.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Ветлугина Н.А.  
Храмова Т.З.*



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол