

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
ООО «ВОДРЕС»**

663430 с. Богучаны,
Красноярского края
ул. Ленина, 19, а/я 66,
тел/факс 8(39162)21-249

Заявитель: Администрация Богучанского района

Исх. № 56

от « 29 » апреля 2020г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СЕТЯМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Подключаемый объект: земельный участок, находящийся примерно в 450 м на восток от нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п.Осиновый Мыс, ул. Советская, 1 «б».

Диаметр присоединяемых сетей и материал труб определяется проектом.

Напор сетевой воды в точке подключения: от 0,3-6,0 кгс/см².

Заявленный суточный объем холодной воды для хозяйственно-питьевых нужд: 1 м³/сутки.

Мероприятия по подключению к централизованной системе водоснабжения:

1. Разработать и согласовать с ООО «Водными ресурсами» проект (схему) подключения к централизованному водоснабжению и водоотведению, разработанный специализированными организациями, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования.

2. Проектом (схемой) предусмотреть:

2.1. Прокладку систем водоснабжения и водоотведения выполнить с учетом действующих коммуникаций, от точки подключения до земельного участка.

2.2. Точку подключения земельного участка (Точка 1 на прилагаемой схеме) определить по в районе котельной № 47 в тепловом колодце 47ТК1, диаметр существующего трубопровода водоснабжения в точке подключения d-100мм.

2.3. Обеспечить незамерзание трубопровода водоснабжения.

2.4. Устройство индивидуального прибора учета холодной воды (согласно паспорта прибора учета) в доступном месте, для контроля и снятия показаний.

2.5. Устройство системы водоотведения (обустройство водоотведения исполнять в соответствии с СанПиН, СНиП).

3. Проект (схему) согласовать со всеми заинтересованными организациями, в установленном порядке. В случае отказа в согласовании одного из заинтересованных лиц запрещается проводить земляные работы.

4. Получить разрешение на производство работ в администрации сельского совета.

5. Земляные работы, укладку и монтаж трубопровода водоснабжения выполнить, согласно проекта (схемы), СНиП 2.04.02-84, настоящих технических условий.

6. По окончании монтажных работ (до обратной засыпки грунта) вызвать представителя ООО «Водные ресурсы» для приемки скрытых работ и составления «Акта осмотра скрытых работ», «Исполнительной схемы».

7. Заключить с ООО «Водные ресурсы» договор на предоставление услуги холодного водоснабжения.

8. Произвести ввод в эксплуатацию прибора учета холодного водоснабжения.

9. Технологическое присоединение, гидравлическое испытание трубопровода провести с

814
3004.10

участием представителя ООО «Водные ресурсы» и составлением «Акта проведения гидравлического испытания трубопровода», «Акта о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения».

10. Подключение и подача ресурса производится после выполнения технических условий.

11. Срок действия технических условий - 3 года с даты выдачи.

Приложение: «Схема подключения земельного участка» на 1 листе.

Директор



В.С. Дмитриев

Схем.

подключения к сетям холодного водоснабжения земельного участка,
расположенного по адресу: п. Осиновый Мыс, примерно в 450 м на восток
от ориентира ул. Советская, 1 «б»

Приложение к техническим условиям № _____



—— - Действующие сети

№ п/п	Точка подключения	Ø, мм	Особые условия
1	Точка 1	100	Обеспечить незамерзание трубопровода

Согласовано с главным инженером ООО "Водные ресурсы" _____ В.В. Лукашенко