



КРАСЭКО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН 2460087269/ КПП 246001001

Адрес: 660058, г. Красноярск, ул. Деловская, 15

Тел. приемной: (391) 228-62-07, 228-62-24

Факс: (391)228-62-26, 228-62-19

www.kraseko24.pf, mail@kraseco24.ru

№ 018/6894 от 20 июля 2018 г.
на № _____ от _____ 20__ г.

Первому заместителю
Главы Богучанского района
В.Ю. Карнаухову

662150, Красноярский край,
Богучанский район, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72

О выдаче технических условий

Уважаемый Владимир Юрьевич!

На Ваше письмо исх. №01/38-2514 от 25.06.2018 г. (вх. № 18/10949 от 03.07.2018г.) о выдаче технических условий на подключение к электрическим сетям объекта «земельный участок», находящегося по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Суворова, 22 Г сообщая, что технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
2. Категория надёжности: 3;
3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора;
5. Точка присоединения: опора №9 Л-3 ВЛ-0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ №18-16-2;
6. Мероприятия:
6.1. Фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;

Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного участка.

Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя. Размер платы за технологическое присоединение в 2018 г. определяется Приказом РЭК КК №645-п от 27 декабря 2017г.

Данное письмо носит информационный характер и не является техническими условиями. Информация о возможности технологического присоединения действительна на момент ее предоставления.

Для осуществления мероприятий по технологическому присоединению вышеуказанного объекта, Вам необходимо направить заявку в адрес Общества.

Заместитель главного инженера по
технологическому присоединению

М.В. Данеко

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

ООО «ВОДРЕС»

663430 с. Богучаны,
Красноярского края
ул. Ленина, 19, а/я 66,
тел/факс 8(39162)21-249

Заявитель: Администрация Богучанского
района

Исх. № 305

от «15» 10 2018г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СЕТЯМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

1. Подключаемый объект: земельный участок с кадастровым номером 24:07:2201001:6013, расположенный по адресу: ул. Суворова, 22 «Г», п. Таежный, Богучанский район, Красноярский край.
2. Разработать проект на подключение к системе централизованного холодного водоснабжения.
Проектом предусмотреть:
 - 2.1 Точка подключения согласно «Приложения» - «Точка 1», колодец 34ТК8.
 - 2.2 Диаметр существующих сетей в точке подключения: труба Ø 150 мм.
 - 2.3 Напор сетевой воды в точке подключения: до 6 кгс/см².
 - 2.4 Трубопровод холодного водоснабжения от точки подключения до ввода в подключаемый объект проложить трубой расчетного диаметра, соблюдая СНиП 2.04.02-84.
 - 2.5 В «Точке 1» на трубопровод холодного водоснабжения установить запорную арматуру расчетного диаметра.
 - 2.6 Установить прибор учета холодной воды (предварительно получив соответствующие Технические условия в ООО «Водные ресурсы»).
 - 2.7 Рекомендуется предусмотреть возможность водоотведения (обустройство водоотведения исполнять в соответствии с СанПиН, СНиП).
3. Согласовать проект с ООО «Водные ресурсы».
4. Производство земляных работ согласовать с заинтересованными лицами, указанными в «Приложении».
5. Место технологического присоединения к трубопроводу централизованной системы водоснабжения согласовать с представителем ООО «Водные ресурсы».
6. По окончании монтажных работ (до обратной засыпки грунта) вызвать представителя ООО «Водные ресурсы» для приемки скрытых работ и составления «Акта осмотра скрытых работ», «Исполнительной схемы».
7. Технологическое присоединение, гидравлическое испытание трубопровода провести с участием представителя ООО «Водные ресурсы» и составлением «Акта проведения гидравлического испытания трубопровода», «Акта о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения».
8. Заключить с ООО «Водные ресурсы» договор на предоставление услуги холодного водоснабжения.
9. Срок действия технических условий - 3 года от даты выдачи.

Приложение: «Ситуационный план подключения к сетям холодного водоснабжения» на 1 листе.

Директор


В.В. Лукашенко

Схема
местоположения точки подключения
к сетям холодного водоснабжения земельного участка,
расположенного по адресу: ул. Суворова, 22 «Г», п. Таежный

Приложение к техническим условиям № 305

СОГЛАСОВАНО:

Глава Таежнинского сельсовета

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Директор АО «КрасЭко» (5 км трассы
Богучаны-Манзя, с. Богучаны)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник ФГКУ «19 отряд ФПС по
Красноярскому краю» (ул. Терешковой,
29, с. Богучаны)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник ЛТЦ (Богучанский район)
Красноярского филиала ОАО
«Ростелеком» (ул. Ленина 26, с.
Богучаны)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела архитектуры
администрации Богучанского района
(ул. Октябрьская, 72, с. Богучаны)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Директор ООО «Водные ресурсы» (ул.
Ленина 19 каб. 207, с. Богучаны)

_____/_____
В.В. Лукашенко
(подпись) (Ф.И.О.)

