

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ энергетическая компания»

ИНН 2460087269/ КПП 246001001

Адрес: 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 Тел. приемной: (391) 228-62-07, 228-62-24

Факс: (391)228-62-26, 228-62-19 www.красэко24.pф, mail@kraseco24.ru

Главе Богучанского района А.В. Бахтину 662150, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

О выдачи технических условий

## Уважаемый Александр Вадимович!

На Ваше письмо исх. №01/38-4149 от 06.10.2017 г. (вх. № 17/18448 от 17.10.2017г.) о выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям объекта «земельный участок», находящегося по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Ленина, 32 «Е» сообщаю, что технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими параметрами:

- 1. Максимальная мощность свободная 15 кВт;
- 2. Категория надёжности:3;
- 3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
  - 4. Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора;
- 5. Точка присоединения: ближайшая опора вновь построенной ВЛ-0,4кВ от опоры № 58 ф.123-05 ВЛ-10кВ.
  - 6. Мероприятия:
  - 6.1. Сетевая организация выполняет:
  - 6.1.1. Строительство ЛЭП до границ земельного участка заявителя;
- 6.1.2. .Фактические лействия ПО технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий.

Размеры платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения электрическим сетям К энергопринимающего устройства заявителя. Размер технологическое платы за присоедините в 2017 г. определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г.

Данное письмо носит информационный характер и не является техническими условиями. Информация о возможности технологического присоединения действительна на момент ее предоставления.

осуществления мероприятий Для по технологическому присоединению вышеуказанного объекта, Вам необходимо направить заявку в адрес Общества.

И.о. заместителя главного инженера по технологическому присоединению

poll

М.В. Данеко