



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛГОГРАД»**

(ООО «Газпром газораспределение Волгоград»)

Ул. Коммунистическая, 38, г. Волгоград, РФ, 400005
Тел.: +7 (8442) 24-89-00, 49-17-95, факс: +7 (8442) 24-89-03, 49-17-95
E-mail: office@vlg-gaz.ru

ОКПО 03261971, ОГРН 1163443077621, ИНН 3455052505, КПП 345501001

№ 16-11-2016 № SD-15-2/2896

на № _____ от _____
*О пересечениях проектируемым объектом
сетей газораспределения*

Главному инженеру
ООО «Центр-Дорсервис»

В.В. Дубинину

Главпочтамт, а/я 83
г. Воронеж, 394000

Уважаемый Вадим Витальевич!

Рассмотрев Ваше письмо от 02.11.2016 г. № 2112 о выдаче технических условий на пересечение объектом: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «М-21 «Волгоград – Каменск – Шахтинский» к х. Чувилевский» в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области, сетей газораспределения, сообщая, что обозначенный на представленном Вами ситуационном плане (в приложении к данному письму) проектируемый объект:

1. Пересекает межпоселковый газопровод г. Суровикино - х. Чувилевский х. Поволдербеновский Суровикинского района (подземный, полиэтиленовый, высокого давления 1 категории до ПГРП, высокого давления 2 категории после ПГРП, ПЭ80 ГАЗ SDR11-110×10; футляр ПЭ80 ГАЗ SDR11-160×14,6, L-32,2 м). Собственником газопровода является АО «Газпром газораспределение».

2. Следует параллельно данному газопроводу ориентировочно на расстоянии 20 м.

Обращаю Ваше внимание, что футляр на газопроводе в месте пересечения проектируемой автодорогой должен соответствовать требованиям п. 5.3. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»: при пересечении подземными газопроводами концы футляров должны располагаться на расстоянии не менее 2 м от бордюра, обочины, подоплывы откоса насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог.

Также сообщая, что ООО «Газпром газораспределение Волгоград» производит выдачу технических условий в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, регламентирующими порядок разработки и выдачи технических условий. Действующие нормативно -

технические документы не содержат понятия технические условия на пересечение газопроводов с другими коммуникациями, на параллельную прокладку инженерных коммуникаций, и, соответственно, отсутствуют требования к их разработке и содержанию.

Обращаю Ваше внимание, что согласно пункту 6 «Правил охраны систем газоснабжения», утвержденных Минтопэнерго РФ 24.09.1992 г., в охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается: производить земляные и дорожные работы.

В случае, если проектируемый объект попадает в охранную зону сетей газораспределения АО «Газпром газораспределение» и возникает необходимость перекладки (установки футляра) или выноса сетей газораспределения, то данные работы будут выполняться только в рамках соглашения компенсации затрат, связанных с изменением в системе газоснабжения, за счет заявителя.

Для этого заказчику необходимо обратиться в адрес ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, тел. 8 (8442) 49-29-73) с соответствующим письмом с приложением следующих документов (информации):

1. Наименование лица, выступающего заказчиком, его местонахождение и почтовый адрес (карту партнера);
2. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
3. Ситуационный план расположения объекта с информацией о границах участка, на котором планируется осуществить строительство объекта и переустройство газопровода.

В случае, если перекладка (установка футляра) или вынос сетей газораспределения АО «Газпром газораспределение» не требуется, то Вам необходимо направить на согласование в адрес филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Суровикино (404413, Волгоградская область, г. Суровикино, пер. Овражный, д. 18, тел. 8(84473) 2-29-23) проекты производства работ (ППР) в охранных зонах сетей газораспределения.

После получения согласования данных ППР, работы предусмотренные ППР, должны выполняться организациями с соблюдением всех мероприятий по сохранности сетей газораспределения и требований действующих нормативно - технических документов по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и экологии.

Также сообщаю, что согласно пункту 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. N 878:

- Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала

работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ. Эксплуатационная организация обязана обеспечить своевременную явку своего представителя к месту производства работ для указания трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.

**Первый заместитель
генерального директора**



Г.А. Дадыдов

Н.Ю. Капустин
(8442) 49-29-73