

30.11.2016
На _____№ ВнЗ/1400/15905
От _____Главному инженеру
ООО «Центр-Дорсервис»

В.В. Дубинину

О пересечении проектируемого
объекта с ВЛ

Уважаемый Вадим Витальевич!

В ответ на Ваше обращение от 02.11.2016 г. № 2111 сообщаем, что согласно предоставленным материалам по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» к х. Чувилевский в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» определены (ориентировочно) пересечения (сближения) проектируемой автомобильной дороги с существующими воздушными линиями электропередачи филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (далее - Филиал), а именно:

ПО «Правобережные электрические сети» Филиала:


- одноцепная ВЛ-110 кВ № 61;
- ВЛ-10 кВ № 23 от ПС «Суровикино».

Проектная документация в части пересечения (сближения) проектируемой автомобильной дороги с вышеуказанными ВЛ должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ и другими действующими нормативно-техническими документами, и направлена на согласование в Филиал.

Производство работ по строительству проектируемой автомобильной дороги на участках пересечения (сближения) с ВЛ необходимо выполнить в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160), «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н) и другими действующими нормативными документами. Также необходимо разработать проект производства работ в охранных зонах ВЛ, который согласовать с ПО «Правобережные электрические сети» Филиала (контактное лицо – главный инженер Быкадоров Д.А., тел. (8442) 97-25-94).

В случае определения, при проектировании, необходимости выноса (переустройства) ВЛ Филиала, данные работы могут быть выполнены после определения технической возможности выноса (переустройства) данных ВЛ и заключения между Филиалом и владельцем проектируемого объекта договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков.

Первый заместитель директора -
Главный инженер



П.Н. Бабешко

Сидельников Д.Е.
(8442) 96-47-43

Начальник УРиИ



И.В. Малицын