



АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

30 мая 2019 год

г. Дальнегорск

№ 15

**О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории  
Дальнегорского городского округа**

Заслушав и обсудив информацию директора КГКУ 9 ОПС Исаева В.В. о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:

1. Информацию о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Дальнегорского городского округа принять к сведению.

2. Дальнегорскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго» (Утенко А.И.):  
- продолжить проведение ремонта и восстановление пожарных гидрантов с учетом приоритета по обеспечению пожарным водоснабжением объектов с массовым пребыванием детей и социальной направленности.

3. КГКУ 9 ОПС (Исаев В.В.) предоставить в администрацию Дальнегорского городского округа предложения по оснащению населенных пунктов Дальнегорского городского округа пожарными водоемами и местам где необходимо провести восстановление пожарных пирсов, используемых для нужд пожаротушения, с учетом требований ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и целесообразности.

4. Пресс-секретарю администрации Дальнегорского городского округа (Куликов Д.С.) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой

И.о. председателя КЧСиПБ



Колосков В.Н.