

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»  
Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе, Ягоднинском и Среднеканском районах

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.

Магадан, ул. Якутская, д. 53

Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654

ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214

ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:

686314, Магаданская область, г. Сусуман,

л. Ленина, 13 а.

*Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.*

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 02290**  
**от «01» ноября 2018 г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода из подземного водоисточника (после обеззараживания).

**Заявитель:** ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети», Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина-1  
(наименование, адрес)

**Пробы (образцы) отобраны и направлены:** Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском, Ягоднинском, Среднеканском районах.  
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 31.10.2018 г. в 08-30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 31.10.2018 г. в 10-40

**Цель исследований:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**  
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети»  
Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1.  
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети» Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1.  
(наименование, фактический адрес)

**Изготовитель:-**

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

**Дата изготовления:-**

**Объем партии:-**

**Тара, упаковка:** посуда стерильная лабораторная

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012


**Условия транспортировки:** автотранспортом

**Условия хранения:** соблюдены

**Дополнительные сведения:** производственный контроль

**Код пробы (образца):**

02290.Б.10.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регист р №	Определяемы е показатели	Результаты исследовани й	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
634	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность			Ф.И.О.		Подпись
Фельдшер-лаборант ОЛК			Шеверда С.Н.		
Дата: 01.11.18.					

И.о. главного врача



Сэкан А.Н.  
Ф.И.О.

Код пробы (образца):

02290.Б.10.18



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»  
Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах  
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,  
ул. Якутская, д. 53  
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654  
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214  
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:  
686314, Магаданская область, г. Сусуман,  
ул. Ленина, 13 а.

*Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.*

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 02292**

от «31» октября 2018 г.

**Наименование пробы (образца):** вода перед поступлением в распределительную водопроводную сеть холодного водоснабжения.

**Заявитель:** филиал ЦЭС ПАО «Магаданэнерго».  
(наименование, адрес)

**Пробы (образцы) отобраны и направлены:** Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах.  
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 31.10.2018 г. в 08-30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 31.10.2018 г. в 10-30

**Цель исследований:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Магаданская обл., Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1, филиал ЦЭС ПАО «Магаданэнерго».  
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Кедровый, водоисточник подземный «Береговой», после обеззараживания.  
(наименование, фактический адрес)

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:-**

**Объем партии:** -

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда.

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**Условия транспортировки:** автотранспортом.


**Условия хранения:** соблюдены.

**Дополнительные сведения:** производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

Код пробы (образца)

02292.X.10.18

Страница 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	Менее 5,0	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	Менее 0,58	1,5	мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20°С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60°С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Вкус (привкус)	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
31.10.2018					
			страница 2		

Лицо ответственное за оформление данного протокола  
и.о. главного врача межрайонного филиала:



Сэкан А.Н.  
Ф.И.О.

Код пробы (образца)

02292.X.10.18



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»  
Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе, Ягоднинском и Среднеканском районах

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.  
Магадан, ул. Якутская, д. 53  
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654  
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214  
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:  
686314, Магаданская область, г. Сусуман,  
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 02291**  
**от «01» ноября 2018 г.**

**Наименование пробы (образца):** Вода холодная из распределительной сети.

**Заявитель:** ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети», Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина-1  
(наименование, адрес)

**Пробы (образцы) отобраны и направлены:** Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском, Ягоднинском, Среднеканском районах.  
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 31.10.2018 г. в 08-30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 31.10.2018 г. в 10-40

**Цель исследований:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

**Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**  
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети»  
Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1.  
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети» Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1.  
(наименование, фактический адрес)

**Изготовитель:-**

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

**Дата изготовления:-**

**Объем партии:-**

**Тара, упаковка:** посуда стерильная лабораторная

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**Условия транспортировки:** автотранспортом

**Условия хранения:** соблюдены

**Дополнительные сведения:** производственный контроль

**Код пробы (образца):**

02291.Б.10.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регист р №	Определяемы е показатели	Результаты исследовани й	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
635	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность			Ф.И.О.		Подпись
Фельдшер-лаборант ОЛК			Шеверда С.Н.		<i>Шеверда</i>
Дата: 01.11.18.					

И.о. главного врача



Сэкан А.Н.  
Ф.И.О.

Код пробы (образца):

02291.Б.10.18