

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00100
от «13» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода холодная из распределительной сети.

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем, наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 08-30
Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-05

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): общежитие АРГРЭС п.Мяунджа, Сусуманский район,
Магаданская область.
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдаены.

Дополнительные сведения: производственный контроль

Код пробы (образца):

00100.Б.02.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
59	ОМЧ	1	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я	
Фельднер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	
Дата: 13.02.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Тимошук Л.А.

Ф.И.О.



Код пробы (образца):

00100.Б.02.18

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИПН/КПН 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Лепина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00098
от «13» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода холодная из распределительной сети.

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем, наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 08-30
Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-05

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая АРГРЭС п.Мяунджа, Сусуманский район,
Магаданская область.
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдаены.


Дополнительные сведения: производственный контроль

Код пробы (образца):

00098.Б.02.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
57	ОМЧ	2	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я	
Фельдшер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	
Дата: 13.02.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

Код пробы (образца):

00098.Б.02.18

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00232

от « 21 » февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода перед подачей в водопроводную распределительную сеть холодного водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 21.02.2018 г. в 06-00

Дата и время доставки пробы (образца): 21.02.2018 г. в 09-10

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», водоисточник поверхностный после хлорирования.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюdenы.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

Код пробы (образца)

00232.X.02.18

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	112,34±11,23	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
2	Железо	0,29±0,071	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
3	Марганец	0,092±0,014	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Подкопаева Н.А.	<i>Подкопаева Н.А.</i>
21.02.2018		

страница 2

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимощук Л.А.

Ф.И.О.

М.П.

Код пробы (образца)

00232.X.02.18

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.

Магадан, ул. Якутская, д. 53

Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654

ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214

ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:

686314, Магаданская область, г. Сусуман,

л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00223
от «22» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода из поверхностного водоисточника (после хлорирования)

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.

(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробу)

Дата и время отбора пробы (образца): 21.02.2018 г. в 06-00

Дата и время доставки пробы (образца): 21.02.2018 г. в 09-10

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): капитальная галерея насосной водоисточника п.Мяунджа, Сусуманского района, Магаданской области.

(наименование, фактический адрес)

Изготовитель:-

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:-

Объем партии:

Тара, упаковка: посуда стерильная лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом


Условия хранения: соблюдаены.

Дополнительные сведения: производственный контроль.

Код пробы (образца):

00223.Б.02.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
110	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач ОЛК		Тихонова Л.Я.			
Фельднер-лаборант ОЛК		Шеверда С.Н.			
Дата: 22.02.18.					

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Лариса Олеговна Тимошук Тимошук Л.А.

Ф.И.О.



Код пробы (образца):

00223.Б.02.18

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.

Магадан, ул. Якутская, д. 53

Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654

ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214

ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:

686314, Магаданская область, г. Сусуман,

ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00106
от «13» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода из поверхностного водонисточника (после хлорирования)

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе,
(код наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробу)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-05

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): каптажная галерея насосной водонисточника
п. Мяунджа, Сусуманского района, Магаданской области, (после очистки системы)
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюdenы.


Дополнительные сведения: производственный контроль

Код пробы (образца):

00106.Б.02.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
61	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я.	
Фельднер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	
Дата: 13.02.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

Код пробы (образца):

00106.Б.02.18

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.

Магадан, ул. Якутская, д. 53

Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654

ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214

ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:

686314, Магаданская область, г. Сусуман,

л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00097
от «13» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода из поверхностного водоисточника (после хлорирования)

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем, наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробу)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-05

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): каптажная галерея насосной водоисточника
п.Мяунджа, Сусуманского района, Магаданской области.
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдаены.

Дополнительные сведения: производственный контроль

Код пробы (образца):

00097.Б.02.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
56	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я.	
Фельдшер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	
Дата: 13.02.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимоющук Л.А.

Ф.И.О.

Код пробы (образца):

00097.Б.02.18

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИПН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00241
от «21» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода из поверхностного водоисточника (до хлорирования).

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47.
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробу)

Дата и время отбора пробы (образца): 21.02.2018 г. в 06-00

Дата и время доставки пробы (образца): 21.02.2018 г. в 09-10

Цель исследований: СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод».

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС», Магаданская
область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47
(наименование юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): каптажная галерея насосной водоисточника
п.Мяунджа, Сусуманского района, Магаданской области.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель:-

(наименование, фактический адрес(страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:-

Объем партии: 25л

Тара, упаковка: посуда лабораторная

НД на методику отбора: МУК 4.2.2314-08.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдаены.



Дополнительные сведения: производственный контроль.

Страница 1 из 2

Код пробы (образца):

00241.П.02.18

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты Исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований	Оценка показателя паразитарной безопасности (патогенность)
1	2	3	4	5	6
7-1	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	Не обнаружены	Не должны содержаться в 25 л.	МУК 4.2.1884-04 стр.41 Изм. 1 МУК 4.2.2793-10	СанПиН 2.1.5.980-00 стр. 17 (приложение 1)
7-2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Не должны содержаться в 25 л.	МУК 4.2.1884-04 стр.41 Изм. 1 МУК 4.2.2793-10	СанПиН 2.1.5.980-00 стр. 17 (приложение 1)

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я.	
Фельдшер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	
Дата: 21.02.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

ф.и.о.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00096
от «15» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода из поверхностного водоисточника (до хлорирования)

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-05

Цель исследований: СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод».

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): каптажная галерея насосной водоисточника
п.Мяунджа, Сусуманского района, Магаданской области.
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом

Условия хранения: соблюdenы.

Дополнительные сведения: производственный контроль



Код пробы (образца):

00096.Б.02.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
55	ОКБ	14 КОЕ в 100мл	Не более 1000	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884 – 04
	ТКБ	Не обнаружены	Не более 100	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1884 – 04
	Колифаги	Не обнаружены	Не более 10	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884 – 04
	Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы)	Не обнаружены	Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций	В 1000 мл	МУ от 28.05.1980 г.

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я.	
Фельдшер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	
Дата: 15.02.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Тимощук Л.А.

Ф.И.О.



Код пробы (образца):

00096.Б.02.18

Страница 2 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделение лабораторного контроля**

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00092
от «05» февраля 2018 г.**

Наименование пробы (образца): Вода из поверхностного водоисточника (до хлорирования)

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем, наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 01.02.2018 г. в 09-00

Дата и время доставки пробы (образца): 01.02.2018 г. в 11-00

Цель исследований: СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод».

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): калтажная галерея насосной водоисточника
п.Мяунджа, Сусуманского района, Магаданской области.
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом

Условия хранения: соблюdenы.



Дополнительные сведения: производственный контроль

Код пробы (образца):

00092.Б.02.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
52	ОКБ	90КОЕ/100мл	Не более 1000	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884 – 04
	ТКБ	Не обнаружены	Не более 100	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1884 – 04
	Колифаги	Не обнаружены	Не более 10	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884 – 04
	Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы)	Не обнаружены	Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций	В 1000 мл	МУ от 28.05.1980 г.

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я.	
Фельдшер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	
Дата : 05.02.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Тимошук Л.А. Ф.И.О.



Код пробы (образца):

00092.Б.02.18

Страница 2 из 2