

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Вход. № 652  
09 11 2015  
подпись

Главное управление МЧС России по Магаданской области  
г. Магадан, ул. Советская, 9, т. 629770  
[emercom@magadan.ru](mailto:emercom@magadan.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Магаданской области  
г. Магадан, ул. Советская, 9, т. 695132  
[ugrnmagadan@mail.ru](mailto:ugrnmagadan@mail.ru)

Отделение надзорной деятельности по Тенькинскому району  
пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, 51, т. 2-36-47  
[ondtenka@mail.ru](mailto:ondtenka@mail.ru)

п. Усть-Омчуг

(место составления акта)

« 05 » ноября 2015 г.

(дата составления акта)

12 час.15 мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 109

С «02» ноября 2015 года по «05» ноября 2015 года по адресу/адресам: Тенькинский район,  
пгт. Усть-Омчуг, ул. Советская, д. 8, помещения гаража муниципального бюджетного  
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа в п. Усть-Омчуг» (МБОУ  
СОШ в п. Усть-Омчуг)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 109 от «29» сентября 2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты - помещений гаража муниципального бюджетного образовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа в п. Усть-Омчуг»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

02 ноября с 14-30 по 14-45 Продолжительность 15 минут

05 ноября с 12-00 по 12-15 Продолжительность 15 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Тенькинскому району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Магаданской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг» Реброва Елена Юрьевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Тенькинского  
района по пожарному надзору Красных Ольга Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора школы по АХР Шекшужева Любовь Илларионовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, полномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки представлены документы:**

- информационное письмо об устранении нарушений согласно предписанию № 18/1/1 от 09.06.2015;

- копия инструкции о мерах пожарной безопасности в гараже;

- копия приказа № 100 от 28.08.2015 года «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».

**В ходе проведения проверки выявлено выполнение предписания ОНД по Тенькинскому району № 18/1/1 от 09 июня 2015 года в полном объеме, нарушения устранены, что подтверждается представленными документами.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: О.Г. Красных

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Депутат Елена Юрьевна Шекшужина, директор МБОУ «СОШ № 106. Усть-Виньга»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » ноября 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))