



- граница участка
- место допустимого размещения зданий, строений, сооружений III степени огнестойкости зданий классов С 2, С3 конструктивной пожарной опасности; IV, V степени огнестойкости классов С 1, С2 и С3 конструктивной опасности; V степени огнестойкости, общей площадью 780 м².*
- место допустимого размещения зданий, строений, сооружений III степени огнестойкости зданий, III и IV степени огнестойкости класса С 0 конструктивной пожарной опасности для зданий категорий А, Б, и В (см. пункт 6.1.5 СП 4.13130), общей площадью 1309 м² *
- место допустимого размещения зданий, строений, сооружений I и II степени огнестойкости зданий; III и IV степени огнестойкости класса С 0 конструктивной пожарной опасности для зданий категорий А, Б, и В (см. пункт 6.1.5 СП 4.13130), общей площадью 1651 м² *
- место допустимого размещения зданий, строений, сооружений I и II степени огнестойкости зданий; III и IV степени огнестойкости класса С 0 конструктивной пожарной опасности для зданий категорий Г и Д (не нормируется, см. пункт 6.1.5 СП 4.13130), общей площадью 2742 м² *

* - согласно пункта 6.1 СП 4.13130.2013 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО - ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ "

[illegible]