



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
"Центр лабораторного анализа и технических измерений по
Северо-Западному федеральному округу" - "Центр лабораторного
анализа и технических измерений по Архангельской области"
165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Невского, д. 14-б, тел-факс 8(81837)2-59-20
Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511030 от 25 февраля 2015 года

Экз. №1

Протокол результатов измерений № KB-122/04 от 12.09.2016

Наименование заказчика: ООО "Комфорт"

Наименование предприятия: ООО "Комфорт"

Адрес предприятия: 165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, 19

Объект измерений: Питьевая вода

Вид пробы: Точечная

Цель работ: Производственный экологический контроль

Акт приемки пробы воды № KB-122/04 от 12 сентября 2016 г.

Дата отбора пробы: 12.09.2016

Дата выполнения измерений: 12.09.2016 - 12.09.2016

Средства измерений:

Весы электронные OHAUS AP - 210 зав.№ 1122292134 свидетельство о поверке № 50-360-02 до 09.06.2017;

Иономер лабораторный И-160МИ зав.№ 00274 свидетельство о поверке № 50-01-05 до 25.01.2017;

Спектрофотометр SSI-1104 зав.№ 200703008 свидетельство о поверке № 11-6-05 до 13.01.2017

Проба	Место отбора пробы	Шифр пробы
Проба №1	Вода перед подачей в сеть ВОС д. Куимиха	KB-122/04-1741

KB-122/04-1741

Определяемый показатель	Ед. изм.	Результаты измерений	Погрешность (неопределенность)	НД на метод измерений
Сульфат-ион	мг/дм³	8,0	± 1,6	ГОСТ 31940-2012
Хлорид-ион	мг/дм³	15,3	± 1,5	ГОСТ 4245-72
Сухой остаток	мг/дм³	125	± 11	НДП 10.1:2:3.25-04
Водородный показатель	ед. pH	6,9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Мутность	ЕМ/дм³	4,6	± 0,9	ГОСТ 3351-74
Запах, 60 °С	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
Взвешенные вещества	мг/дм³	0,75	± 0,17	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
Цветность	град.цветн	4,6	± 1,4	ГОСТ 31868-2012, метод Б
Жесткость	град. жест	3,1	± 0,3	ГОСТ 31954-2012
Запах, 20 °С	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
Фторид-ион	мг/дм³	0,13	± 0,04	ГОСТ 4386-89
Нитрит-ион	мг/дм³	0,007	± 0,004	ГОСТ 33045-2014
Аммоний-ион	мг/дм³	0,81	± 0,16	ГОСТ 33045-2014
Нитрат-ион	мг/дм³	<0,1	-	ГОСТ 33045-2014
Железо общее	мг/дм³	0,71	± 0,14	ГОСТ 4011-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм³	1,40	± 0,28	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Примечание: Проба отобрана «Заказчиком». Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без разрешения «ЦЛАТИ по Архангельской области». Выдача дубликатов при утере протокола предоставляется на платной основе.

Зам. директора «ЦЛАТИ по Архангельской области»

Начальник отдела АК ООС



М.В. Паутова
А.Н. Гречуха

М.В. Паутова

А.Н. Гречуха

Исполнитель: А.Н. Гречуха

Протокол № KB-122/04 от 12.09.2016 составлен в 3 экземпляре(ах)

Страница 1 из 1



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного
анализа и технических измерений по Архангельской области»
(«ЦЛАТИ по Архангельской области»)
Архангельская область, г. Котлас, ул. Невского, д. 14-б Тел./факс: 8(81837) 2-59-208
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511030 от 25 февраля 2015 г.

Экз. № 1

Акт № KB- 122/04
приемки пробы воды от "12" сентября 2016 г.

Шифр пробы

KB-122/04-1741

Заказчик работ	<u>ООО "Комфорт"</u>						
Наименование предприятия	<u>ООО "Комфорт"</u>						
Адрес предприятия	<u>Архангельская область, Котласский район, п. Привольно, ул. Советская д. 19</u>						
Цель проводимых работ	производственный экологический контроль		☒				
Вид пробы	точечная	☒	составная ☐				
Тип воды	сточная	☐	природная ☐ питьевая ☒				
Наименование пробы (описание / место отбора)	<u>Вода перед подачей в сеть ВСС г. Котласа</u>						
Дата отбора / время (со слов Заказчика)	<u>12.09.16 10⁴⁵</u>						
Время поступления пробы в лабораторию	<u>13⁰⁰</u>						
Определяемые показатели:							
Материал посуды	Объем пробы, дм ³	Показатели определяемые:					
стекло / полимер. материал	<u>3 л</u>	аммоний-ион	☒	нитрит-ион	☒	<u>отриц</u>	☒
		нитрат-ион	☒	фосфат-ион	☐	<u>необл.</u>	☒
		взв. в-ва	☒	pH	☒	<u>7,0</u>	☒
		сульфат-ион	☒	цветность	☒		☐
		хлорид-ион	☒	мутность	☒		☐
		сухой остаток	☒				☐
стекло	<u>1,0</u>	БПК 5 (20)	☐	ХПК	☐	<u>отриц</u>	☒
стекло		СПАВ алиноактивн.	☐		☐		☐
стекло		нефтепродукты	☐		☐		☐
стекло / полимер. материал			☐		☐		☐

стекло		хлор активный	☐	☐	☐	☐
стекло / полимер. материал	<i>1.1</i>	свинец	☒	☐	☐	☐
стекло / полимер. материал			☐	☐	☐	☐
полимерный материал	<i>0.5</i>	алюминий	☐	железо общее	☒	☐
		кадмий	☐	кобальт	☐	☐
		марганец	☒	медь	☐	☐
		никель	☐	свинец	☐	☐
		цинк	☐	кальций	☐	☐
стекло / полимер. материал			☐		☐	☐
			☐		☐	☐
Основание:		протокол (акт) отбора предприятия	☐			
		заявка	<i>от 19.04.16</i>	☒		
		договор		☐		
Акт составлен в		<i>1</i> экземпляре (ах)				
Примечание: Порядок проведения исследований разъяснен и понятен представителю Заказчика. Взаимных претензий стороны не имеют. Проба отобрана Заказчиком. Ответственность за качество отбора проб "ЦЛАТИ по Архангельской области" не несет.						
Дополнительные сведения: Проба принята в Центр с нарушениями сроков доставки (по согласованию с Заказчиком) ☐ Проба принята в Центр с нарушениями требований НД на отбор проб (по согласованию с Заказчиком) ☐						

Подписи:

Должностное лицо,
доставившее пробу
(представитель Заказчика):

Подпись
(подпись)

Подпись В.И.
(расшифровка подписи)

инженер по В.И.
(должность)

Должностное лицо,
принимавшее пробу
(представитель "ЦЛАТИ по
Архангельской области"):

Подпись
(подпись)

Подпись И.И.
(расшифровка подписи)

инженер по В.И.
(должность)

Акт отбора пробы воды

12.09.2016

1025

Дата отбора (время)	12.09.2016 1025		
Заказчик работ	ООО "Комфорт"		
Наименование предприятия	ООО "Комфорт"		
Адрес предприятия	Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, д. 19		
Цель отбора	производственный экологический контроль	☒	☐
Вид пробы	точечная	☒	составная ☐
Тип воды	сточная	☐	природная ☐ питьевая ☒
Наименование пробы (описание)	вода перед подачей в сеть ВОС д. Куимиха		
Определяемые показатели:			
Материал посуды	Объем пробы, дм ³	Показатели определяемые:	
стекло ☐ полимерный материал ☒	3 л	запах при 20 гр ☒ запах при 60 гр ☒ цветность ☒ мутность ☒ рН ☒ сухой остаток ☒	взвешенные в-ва ☐ железо ☒ марганец ☒ аммоний ☒ нитриты ☒ нитраты ☒ хлориды ☒ сульфаты ☒ фториды ☒ жесткость общ ☒
стекло		БПК 5 (20) ☐	ХПК ☐
стекло		нефтепродукты ☐	☐
стекло		АПАВ ☐	☐
стекло	1 л	окисляемость ☒	☐
стекло		раств. кислород ☐	☐
стекло		☐	☐
полимерный материал		марганец ☐ кадмий ☐ марганец ☐ никель ☐ цинк ☐	железо общее ☐ кобальт ☐ медь ☐ свинец ☐ кальций ☐
стекло ☐ полимерный материал ☐		☐ ☐	☐ ☐
Условия транспортировки и хранения		автотранспорт	
Дополнительные сведения, в том числе сведения об условиях отбора пробы		Отбор проб осуществлен в соответствии с ГОСТ 31861-2012	
Документы, прилагаемые к Акту отбора		заявка исх. № 25-К от 19.04.2016 г	
ФИО представителя предприятия, отбравшего пробу, должность (телефон), подпись		инженер по ООС Побояжа Виктория Николаевна 89214707040 <i>Подпись</i>	



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
"Центр лабораторного анализа и технических измерений по
Северо-Западному федеральному округу"- "Центр лабораторного
анализа и технических измерений по Архангельской области"
163072, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 189, тел-факс 8 (8182) 24-28-68; ecology@arhclati.ru
Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511030 от 25 февраля 2015 года

Экз. №1

Протокол результатов измерений № АВ-806/04 от 23.09.2016

Наименование заказчика: ООО "Комфорт"

Наименование предприятия: ООО "Комфорт"

Адрес предприятия: 165391, Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, 19

Объект измерений: Питьевая вода

Вид пробы: Точечная

Цель работ: Производственный экологический контроль

Акт приемы пробы воды № KB-122/04 от 12 сентября 2016 г.

Дата отбора пробы: 12.09.2016

Дата выполнения измерений: 16.09.2016 - 23.09.2016

Средства измерений:

Спектрометр атомно-абсорбционный "КВАНТ-АФА - А" зав.№ 235 свидетельство о поверке № 11-597-05 до 24.08.2017

Проба	Место отбора пробы	Шифр пробы
Проба №1	Вода перед подачей в сеть ВОС д.Куимиха	АВ-806/04-1790

АВ-806/04-1790

Определяемый показатель	Ед. изм.	Результаты измерений	Погрешность (неопределенность)	НД на метод измерений
Марганец	мг/дм³	1,17	± 0,20	ПНД Ф 14.1:2.4.214-06

Примечание: Проба отобрана «Заказчиком». Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без разрешения «ЦЛАТИ по Архангельской области». Выдача дубликатов при утере протокола предоставляется на платной основе.

Зам. директора «ЦЛАТИ по Архангельской области»

Начальник отдела АК ЗВРПО



АКТ

Передачи - приемки пробы

Заказчик: ООО «Комфорт»

Наименование предприятия: ООО «Комфорт»

Адрес: Архангельская область, котласский район, п. Приводино, ул. Советская д.19

Дата отбора: 112.09.16 г.

Определяемый показатель:

№ п/п	Определяемое вещество
1	Марганец

Условие транспортировки и хранения: автотранспортом, в полиэтиленовой бутылке.

Приложение: копия акта отбора проб № KB-122/04 от 12.09.16 г.

Передал:

Отдел АК ООС г.Котлас

Начальник отдела АКООС

Гречуха А.Н.

(должность, подпись, ФИО)

Дата: _____

Проба принята: _____

(дата)

Пробе присвоен шифр AB-806/04-1490

Принял:

Отдел АК ЗВР ПО

Начальник отдела АК ЗВР ПО,

Труфанова Н.Е. /Коткина О.С. О.К.

(должность, подпись, ФИО)

Дата: 16.09.16

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический и почтовый адрес: ул. Невского, д. 35, г. Котлас, Архангельская область, 165300
Телефон: (81837) 2-43-15, факс: (81837) 2-53-53. E-mail: carantin@atnet.ru.
ОКПО 10377832, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290402001

Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.513129
19 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(заместитель руководителя) ИЛЦ

Верховинская В.Г.
Ф.И.О.
19.09.2016 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4200
от 19 сентября 2016 г.

Наименование образца (пробы) Вода водопроводная

Образец (проба) направлен(а) ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" филиал ФБУ "ЦЛАТИ по АО", г.
(наименование, адрес, подразделение организации)
Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, д. 86

Дата и время отбора образца (пробы) 12.09.2016 10:25:00

Дата и время доставки образца (пробы) 12.09.2016 12:10:00

Цель отбора на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 3.2.3215-14

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец (проба) ООО "Комфорт" МО Приводинское, Архангельская область, Котласский район, п.
(наименование и юридический адрес)
Приводино, ул. Советская, д. 19

Объект, где производился отбор образца (пробы) К/кран. Архангельская область, Котласский
(наименование, фактический адрес)
район, д. Куимиха

Образец (пробу) отобрал(а) Заявитель
(ф.и.о., должность)

Код образца (пробы) БП.16.09.Рс.2.4200.ПК

НД на методику отбора ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014, МУК 4.2.2314-08, СанПиН
3.2.3215-14

Условия доставки автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения Производственный контроль

Даты проведения испытаний 12.09.2016 - 15.09.2016

Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	Единицы измерения (граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	8	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	8	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	4	не более 50	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий (ССРК)	не обнаружено	отсутствуют в 20	см ³	МУК 4.2.1018-01

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенические нормативы	Единицы измерения (граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Цисты лямблий	не обнаружено	отсутствие	-	МУК 4.2.2314-08

Лицо, ответственное за оформление данного протокола


 подпись

 Дементьева Т.Г.
 Ф.И.О.