



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Котласский территориальный отдел

ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

ул. Невского, д. 35, г. Котлас, 165300

тел./факс: (81837) 52127

e-mail: kotlas@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru

19 февраля 2021 г.

№ 01/338

На №

от

Крюкову А.А.
Срочно! Прислать письмо
и уведомление.

Главе муниципального образования
«Приводинское»

С.И Панову.

ул. Советская, д. 19, п. Приводино,
Котласский район, Архангельская
область, 165391

moprivod@mail.ru

Уважаемый Сергей Иванович!

Котлааский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области уведомляет Вас, что согласно протоколам лабораторных испытаний проб воды водопроводной, отобранных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах» 28 января 2021 года, не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. № 24, на следующих объектах:

- контрольный кран очистных сооружений деревни Куимиха, по показателям общие колиформные бактерии 44 кое/100 см.куб. при нормативе отсутствие, термотолерантные колиформные бактерии 44 кое/100 см.куб. при нормативе отсутствие;

- водопроводная колонка, деревня Куимиха, улица Школьная: по показателю общие колиформные бактерии 56 кое/100 см.куб. при нормативе отсутствие.

Согласно Критериям существенного ухудшения качества питьевой воды, характеризующей ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и частоте отбора проб воды, утвержденным Приказом Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 января 2012 года № 1204 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 25 апреля 2013 года, регистрационный № 28282) критерии существенного ухудшения качества питьевой воды установлены по показателю общие колиформные бактерии отсутствие в повторной пробе.

Таким образом, фактическое качество питьевой воды в деревне Куимиха не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и превышает Критерии существенного ухудшения качества воды, что создает угрозу здоровью населения при дальнейшем использовании питьевой воды для бытовых и питьевых целей.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. Питьевая вода должна быть безопасной в

26 FEB 2021 200
17 05 528

эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Обращаем внимание, что загрязнение воды питьевой воды и используемой для хозяйственно-бытовых целей может послужить причиной развития воспалительных процессов кожи человека, глаз, уха, горла, носа, а в случае приема внутрь при заглатывании с водой болезнетворных микроорганизмов, существует вероятность инфицирования гепатитом А, серозным менингитом и другими инфекционными заболеваниями.

Руководствуясь ст. 50 от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаем незамедлительно рассмотреть сложившуюся в деревне Куимиha ситуацию с подачей населению питьевой воды не надлежащего качества, и информацию о рассмотренном и принятом решении по обеспечению соответствия качества питьевой воды, подаваемой населению деревни Куимиha в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» предоставить в Котласский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

Начальник территориального отдела



М.А. Елсакова