СОГЛАСОВАНО:
Начальник Территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах
_____ Л.В. Славнухина
«_____»_____ 20_____ год

УТВЕРЖДАЮ:
Глава сельского поселения Раменское
_____ И.И.Колобашина
«15» 06 20 15 год

РАЗРАБОТАНО:
Директор
ООО «Сямженский Водопровод»
_____ А.Л. Тимин
«____» _____20____ год

План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями по поселению Раменское на 2015-2020 гг.

№	Мероприятие	Объемы финансирования, тыс. руб.						Источник финансирования	Ожидаемый результат
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Замена и ремонт водоразборных колонок д. Раменье (по 2 колонки ежегодно)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	Средства предприятия ООО «Сямженский Водопровод»	Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам
2	Замена фильтров на узле расходометра	1.7						Средства предприятия ООО «Сямженский Водопровод»	Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам
3	Прокладка трубопровода от павильона скважины до водонапорной башни	25.0						Средства предприятия ООО «Сямженский Водопровод»	Улучшение обеспечения населения питьевой водой
4	Получение лицензии на водопользование							Средства предприятия ООО «Сямженский Водопровод»	
5	Обустройство зоны санитарной охраны д.Раменье		48.0					Средства предприятия ООО «Сямженский Водопровод»	Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Сокол
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013
действителен до 06.07.2018.
Адрес филиала: 162130 г.Сокол, ул.Набережная Свободы, д.38. Тел./факс (81733) 2-37-50, Email: soksen@vologda.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 15-02-02-4767 от 7 декабря 2015 года

Заявитель:	**Администрация сельского поселения Раменское**
Адрес заявителя:	**Вологодская область, Сямженский район, д.Раменье, ул.Молодежная, д.19**
Наименование образца (пробы):	**Вода нецентрализованного водоснабжения**
Объект надзора:	**Администрация сельского поселения Раменское**
Место отбора, адрес:	**Сямженский р-н, п. Гремячий, улица Загаражная, колодец**
НД на отбор:	**ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб"**
Дата и время отбора:	**30 ноября 2015 г. в 09 ч. 20 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**глава поселения Калабашина И.И.**
Дата и время доставки пробы:	**30 ноября 2015 г.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"**
Цель исследования:	**производственный контроль № 18/44-82Д**
Даты проведения испытаний:	**с 30 ноября 2015 г. по 7 декабря 2015 г.**
Код образца	**15-02-02-4767**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 3 баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	9,2 ± 2,8 градусы	не более 30 градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 3,5 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	4,9 ± 0,5 мг/л	не более 7 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
РН	7 ± 0,2 един. pH	от 6(вкл) до 9(вкл) един. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	285,6 ± 34,3 мг/л	не более 1500 мг/л	ГОСТ 18164-72
Сульфаты	20 мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 4389-72
Хлориды	20,9 ± 4,7 мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	не обнаружено БОЕ/100 мл	не допускается БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

2721

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	10 КОЕ в 1 мл	не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

инженер_____Т.В.Шестерикова

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" по исследуемым нормированным показателям

зав.ООЛД_____Г.Д.Бурова

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Сокол
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510403 от 27.11.2015г.
Адрес филиала: 162130 г.Сокол, ул.Набережная Свободы, д.38. Тел./факс (81733) 2-37-50, Email: soksen@vologda.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 15-02-02-4766 от 21 декабря 2015 года

Заявитель:	**Администрация сельского поселения Раменское**
Адрес заявителя:	**Вологодская область, Сямженский район, д.Раменье, ул.Молодежная, д.19**
Наименование образца (пробы):	**Вода нецентрализованного водоснабжения**
Объект надзора:	**Администрация сельского поселения Раменское**
Место отбора, адрес:	**Сямженский р-н, п. Гремячий, улица Новая, колодец**
НД на отбор:	**ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб"**
Дата и время отбора:	**30 ноября 2015 г. в 09 ч. 10 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**глава поселения Калабашина И.И.**
Дата и время доставки пробы:	**30 ноября 2015 г.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"**
Цель исследования:	**производственный контроль № 18/44-82Д**
Даты проведения испытаний:	**с 30 ноября 2015 г. по 21 декабря 2015 г.**
Код образца	**15-02-02-4766**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 3 баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	9,2 ± 2,8 градусы	не более 30 градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 3,5 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Окисляемость перманганатная	4,5 ± 0,5 мг/л	не более 7 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
РН	7 ± 0,2 един. pH	от 6(вкл) до 9(вкл) един. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	290,4 ± 34,8 мг/л	не более 1500 мг/л	ГОСТ 18164-72
Сульфаты	20 мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 4389-72
Хлориды	20,9 ± 4,7 мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	не обнаружено БОЕ/100 мл	не допускается БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	7 КОЕ в 1 мл	не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

инженер_____Т.В.Шестерикова

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" по исследуемым нормированным показателям

зав.ООЛД_____Г.Д.Бурова

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Сокол
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013
действителен до 06.07.2018.
Юридический адрес: 162130 г.Сокол, ул.Набережная Свободы, д.38. Тел./факс (81733) 2-37-50, Email: soksen@vologda.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 15-02-02-160 от 21 июля 2015 года

Заявитель:	**ООО "Сямженский водопровод"**
Адрес заявителя:	**Вологодская обл, с.Сямжа, пер.Садовый,5**
Наименование образца (пробы):	**Водопроводная вода**
Источник исследования:	**д.Раменье**
Объект надзора:	**ООО "Сямженский водопровод"**
Место отбора, адрес:	**Сямженский р-н, д. Раменье, улица Садовая, ВРК**
Точка отбора:	**Наружная сеть**
НД на отбор:	**ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора:	**9 июля 2015 г. в 10 ч. 15 мин.**
Дата и время доставки пробы:	**9 июля 2015 г. в 11 ч. 55 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт, сумка-холодильник**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
Цель исследования:	**производственный контроль № 18/69-324**
Даты проведения испытаний:	**с 12 ч. 00 мин. 9 июля 2015 г. по 21 июля 2015 г.**
Код образца	**15-02-02-160**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	2 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	менее 1 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,1 ± 0,3 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Привкус	2 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Жесткость общая	5,4 ± 0,8 Ж°	не более 7 Ж°	ГОСТ 31954-2012

Таблица 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	6 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

заведующая ООЛД_____Г.Д.Бурова

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследуемым нормированным показателям

Зав ООЛД_____Г.Д.Бурова

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре