Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 30 апреля 2009 г. № 141
(в ред. от 30 сентября 2011 г.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст-ца Приазовская
(место составления акта)

« 25 » мая 2016 г.
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 27.3.03-180

По адресу / адресам: Приморско-Ахтарский район, ст-ца Приазовская, ул. Красная, д. 14/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №180р-27-2016 от 20 апреля 2016 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МУП «ЖКХ Приазовское»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» _____ 20___ с ___час. ___мин. до ___час. ___мин. продолжительность _____
«___» _____ 20___ с ___час. ___мин. до ___час. ___мин. продолжительность _____
«___» _____ 20___ с ___час. ___мин. до ___час. ___мин. продолжительность _____
«___» _____ 20___ с ___час. ___мин. до ___час. ___мин. продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Каганцев И.С. 26.04.2016г. 10.00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела Каминский Роман Болиславович; Главный врач Кадыков Александр Петрович, врач по общей гигиене Заборских Сергей Владимирович, врач эпидемиолог Оциянс Ольга Борисовна, помощник врача по коммунальной гигиене Солдатова Елена Глебовна, врач по общей гигиене Белобородова Ольга Ивановна, заведующая отделом лабораторного контроля ИЛЦ Луценко Татьяна Николаевна, -

представители ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", Тимашевский филиал (аттестат аккредитации №RA. RU. 710012, выданный 07.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, срок действия - бессрочно)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Каганцев Иван Стефанович, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки исполнения предписания №180п-27-2015 должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, надзор в сфере защиты прав потребителей от 30 сентября 2015г., по предъявлению служебного удостоверения, с вручением копии распоряжения, установлено следующее.

17.05.2016г., в целях проведения проверки проведен отбор проб воды для лабораторных исследований.

Согласно протоколам лабораторных исследований от 20.05.2016г. №3441/2/Т, 3442/2/Т, качество воды отвечает требованиям гигиенических нормативов.

В пробе воды № 3441/2/Т - отобранной в артезианской скважине №2000, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Приазовская, показатель «цветность» составляет 2,7±0,8, в пробе воды № 3442/2/Т - отобранной в водопроводной сети, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Приазовская, показатель «цветность» составляет 6,9±1,9, при нормативном значении 20°.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
в установленные сроки требование п. 1.1 предписания от 30.09.2015г. №180п-27-2015 выполнено.

- нарушений не выявлено

ст.ст. 11, 19 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

п.п. 2.2, 3.2, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Пост. Главного государственного сан. врача РФ №24 от 26.09.2001г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не предоставлен

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения №180р-27-2016 от 20 апреля 2016 года, копия предписания от 30.09.2015г. №180п-27-2015; протокол взятия проб от 17.05.2016г.; протоколы испытаний от 20.05.2016г. №3441/2/Т, 3442/2/Т.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Каганцев Иван Стефанович, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » мая 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

Протокол
взятия образцов (проб) товаров и иных предметов для проведения экспертизы

«17» мая 2016 г. г. Приморско-Ахтарск

Каминский Роман Болиславович заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(должность, ФИО, наименование учреждения)

Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУП «ЖКХ Приазовское», ст. Приазовская, ул. Красная,14/1)
Юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная,14/1
Фактический адрес: централизованные системы водоснабжения: ст-ца Приазовская, Директор МУП ЖКХ «Приазовское» Каганцев И.С. Тел.: 8 918 397 39 03 .

_____

присутствии представителя (ей) организации - директора МУП «ЖКХ Приазовское» Каганцева И.С.
(должность, ФИО)

онятые: 1. Литовка Людмила Викторовна ст. Приазовская ул. Красная д17кв16 паспорт03 12 23819 выд 16.02.2013г ОУФМС России по Краснодарскому раю.
(ФИО, адрес, паспортные данные (кем, когда выдан, серия, номер))

_____
(подпись)

. Кирий Василий Иванович ст. Приазовская ул. Первомайская 41 паспорт 03 07 751925 выд. 3.01.2008г ОУФМС России по Краснодарскому краю

_____
(подпись)

Произвел отбор образцов (проб) товаров (**питьевой воды**)
. Ст-ца Приазовская (1скважина, 1 распределительная сеть)
(адрес, место отбора образцов)

участием лица, у которого отбираются пробы и образцы для проведения экспертизы директора МУП «ЖКХ Приазовское» Каганцева И.С. ∨
(должность, ФИО)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.46 Конституции РФ, ст.ст. 25.1.- 25.5 КоАП РФ: ст. 25.8 КоАП РФ: знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием, задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям, делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий, явиться по вызову должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий, удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты.

№	Время отбора	Наименование товара (документов, пищевых продуктов, материалов и изделий)	адрес отбора проб	Объем пробы (мл)	Емкость расфасовки	Примечание
	14-00 16. 00	Вода питьевая (источник)	Ст-ца Приазовская Скважина №2000	1500	Пластик бутылка	Сан. хим. показатели
	14-00 16. 00	Вода питьевая (в разводящей сети)	Ст-ца Приазовская: В/к. ул. Красная,4/1	1500	пластик бутылка	Сан. хим. показатели

Отбор образцов товаров (документов, пищевых продуктов, материалов и изделий) производится в соответствии со ст.ст. 26.4, 26.5, 27.10 КоАП РФ и ГОСТ (НД) и название:

ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ Р 31861-2012 «Питьевая вода 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»

Образцы товаров (документов, пищевых продуктов) отобраны для **исследования:**
Питьевой воды –по санитарно-химическим показателям: цветность.

Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов **Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водо- снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»** утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации №24 26.09.2001г.
(указать цель проведения экспертизы)

В ходе взятия образцов (проб) применялись (не применялись) способы фиксации вещественных доказательств_____ **не применялись**
(указываются конкретные способы фиксации: фото- и киносъемка, видеозапись и др полученные материалы.)

1.*МУП «ЖКХ Приазовское » –питьевая вода*

1.1.Санитарно-химические показатели 2 пробы в пластиковых флаконах по 1500 мл в сумках-холодильниках.
Ст-ца Приазовская *Проба №1 Скважина № 2001*
Проба №2 в/к. ул.Красная,4/1

(указываются конкретные материалы и их идентификационные признаки, упаковка)
прилагаются к настоящему протоколу.

_____ **Каминский Роман Болиславович.**
(подпись должностного лица, составившего протокол) (ФИО)

Понятые

_____
(подпись)

_____ (ФИО)
(подпись)

_____ (ФИО)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил **17 мая 2016 г.**
Директор МУП «ЖКХ Приазовское» Каганцев Иван Стефанович
(подпись представителя юр. лица, инд. предпринимателя его представителя, ФИО)

Образцы товаров (документов, пищевых продуктов, материалов и изделий) упакованы, опечатаны (оклеены) ярлыком обеспечения сохранности, заверены подписями понятых и переданы для проведения экспертизы или на временное хранение в
Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае » Аккредитованный испытательный лабораторный центр: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, № 75, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.
(наименование организации, адрес)

Образцы получил: «17» _ мая _ 2016 г.

Врач по общей гигиене Тимашевского филиала ФБУЗ
Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Заборских С.В.
(должность) (подпись) (ФИО)

Для Каширского

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 287/4/П от 27» мая 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины № 5731, с. Пригородное Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 24.05.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 24.05.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 24.05.16г
Дата окончания испытаний: 27.05.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

_____ **А.П. Кадыков**

ПРОТОКОЛ

испытаний № 288/4/П от 27» мая 2016г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины №6503, «Сад» ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 24.05.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 24.05.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 24.05.16г
Дата окончания испытаний: 27.05.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 289/4/П от 27» мая 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины № 5583, п.ЦентральныйПриморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 24.05.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 24.05.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами $+6^0$С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 24.05.16г
Дата окончания испытаний: 27.05.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

Н.Н. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 225/4/П от 29» апреля 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины № 5583, п.ЦентральныйПриморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по показателям ОКБ не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П.Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 221/4/П от 29» апреля 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины №6503, «Сад» ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по показателям ОКБ, ТКБ не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ
_____ А.Н. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 220/4/П от 29» апреля 2016г

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины № 5731, с. Пригородное Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по показателям ОКБ не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач/руководитель ИЛ

_____ А.Н. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 219/4/П от 29» апреля 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водопроводная колонка ул.Зеленая,4.п. Центральный, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск.
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.В. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 218/4/П от 29» апреля 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины № 4768, п.М.Горького, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач/руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 217/4/П от 29» апреля 2016г

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водопроводная колонка ул. Молодежная,11.п. М.Горького, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.А. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 216/4/П от 29» апреля 2016г.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водопроводная колонка ул. Мира,3.с. Пригородное, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врыч, руководитель ИЛ

А.В. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 224/4/П от 29» апреля 2016г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины №2000, «С ГФ» ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.Н. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 223/4/П от 29» апреля 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины №1938, «ЦРМ» ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.Н. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 222/4/П от 29» апреля 2016г

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водопроводная колонка ул. Первомайская, ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 25.04.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 25.04.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 25.04.16г
Дата окончания испытаний: 29.04.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Комментарии:
Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ
испытаний № 1162/4/П от 14» ноября 2016г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины №6503, «Сад» ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1163/4/П от 14» ноября 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня скважины №2000,ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1164/4/П от 14» ноября 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня , «ЦРМ» ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1165/4/П от 14» ноября 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водопроводный кран, ул. Красная,14/1, ст. Приазовская, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

И.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1167/4/П от 14» ноября 2016г

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водопроводный кран, ул. Центральная,11, с.Пригородное, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач- руководитель ИЛ

_____ А.П.Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1166/4/П от 14» ноября 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня , с.Пригородное, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1170/4/П от 14» ноября 2016г
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня , п. Центральный, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1171/4/П от 14» ноября 2016г.

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водопроводный кран, ул. Солнечная, 20 , п. Центральный, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1169/4/П от 14» ноября 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водопроводный кран, ул. Морозова, 6 , п. М.Горького, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г.без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес:352700,г.Тимашевск,
ул.Коммунальная, 3.
телефон.факс:8(86130) 5-85-91

Утверждаю
Главный врач, руководитель ИЛ
А.Н. Кадыков

ПРОТОКОЛ

испытаний № 1168/4/П от 14» ноября 2016г

страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП ЖКХ «Приазовское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская ул. Красная,14/1.
Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня , п.М.Горького, Приморко-Ахтарского района.
Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.
Дата и время отбора пробы(образца): 11.11.16г
Дата и время доставки пробы(образца): 11.11.16г
Отбор выполнил: Каганцев И.С.
Тара, упаковка: стерильная емкость
Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6^{0}С.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»
Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.
Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечаиан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 11.11.16г
Дата окончания испытаний: 14.11.16г
Место проведения испытания: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 75.т./факс 8-8(6143)- 2-12-86

Фамилия и подпись, проводившего испытания: врач-бактериолог И.Т. Бейдер