

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

664528, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал
Евгения Сичкарука, строение 1
тел. 8(3952) 493-110, 493-325
E-mail: markadm@ya.ru

Директору ООО
«СибЭнергоСбережение»
Старикову М. М.

Email: info@ses2030.ru

Исх. № 3092 от 19.06. 2020 года
На исх. № _____ от _____ 2020 года
На вх. № _____ от _____ 2020 года

О выявленных замечаниях

Уважаемый Максим Михайлович!


Администрация Марковского муниципального образования по выполнению муниципального контракта №06-ЭА/20 от 14.04.2020 года на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 2021 год на период 2030 г., сообщает, что в рамках общественных обсуждений были выявлены следующие замечания:

1. Электронная модель актуализированной схемы теплоснабжения не соответствует действительности, в части прокладки тепловых сетей:
 - неверно отражена прокладка тепловых сетей к МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в жилом комплексе «Луговое»» (тепловая сеть, протяженностью 443 м на земельном участке с кадастровым номером 38:06:010902:6509; тепловая сеть, протяженностью 63 м на земельном участке с кадастровым номером 38:06:010902:6744);
 - не указана прокладка тепловых сетей подключенного МКД №2 ЖК «Юго-Западный» (б/с №8,9,10) р.п. Маркова;
 - не указана прокладка тепловых сетей, подключенных МКД №9,11 по ул. Еловая, МКД №11 по ул. Ромашковая ЖК «Луговое» р.п. Маркова;
 - не указана прокладка тепловых сетей подключенного МКД №3 ЖК «Стрижи» р.п. Маркова;
 - не указана прокладка тепловых сетей подключенного МКД №11 ЖК «Южный парк» р.п. Маркова;
 - не указана прокладка тепловых сетей, подключенного МКД №236,237,238 мкр. Березовый р.п. Маркова;
 - в схеме не верны указаны диаметры тепловых сетей на участке от ТК-18 до ТК-19 на ул. Школьная, на схеме диаметр сети 200 мм, в действительности - 159 мм, на участке от ТК-19 до ТК-8 до домов

Трудовая, 8,9,12 на ул. Трудовая, Школьная, на схеме диаметр сети 80 мм, а в действительности – 108 мм;

- не указаны на схеме теплоснабжения улицы в р.п. Маркова и в бывшем ТСЖ «Марково-2».

И. о. Главы администрации Марковского
муниципального образования



Д. М. Чуб