

# Новые требования законодательства о пожарной безопасности

Прокуратура Надеждинского района разъясняет

С 06.06.2018 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 г. N 601 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Согласно нововведениям Правительства РФ с 6 июня действует новое условие для понижения категорий значительного, среднего и умеренного риска объекта защиты. Таким условием стала регистрации декларации пожарной безопасности для объекта максимум с двумя этажами, общая площадь которого не более 1500 кв. м. Исключение — здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2. Декларация должна содержать в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта. Вместе с тем, согласно новым нормам постановления Правительства категорию среднего, умеренного и низкого риска повысят, если имеется хотя бы одно из следующих условий: - независимая оценка пожарного риска показала, что объект не соответствует требованиям пожарной безопасности; - есть сведения о пожаре, происшедшем на объекте за последние пять лет; - за последние три года вступило в силу минимум одно постановление суда об административном приостановлении деятельности юрлица и ИП на объекте. Ранее для повышения категории должны были выполняться все перечисленные условия.