

Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Провиденскому городскому округу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Провидения

(место составления акта)

«30» марта 2018 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу: Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ с. Новое Чаплино
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Провиденского городского округа по пожарному надзору Цеденова Б.Б. № 1 от 19 февраля 2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Администрации
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Провиденского городского округа Чукотского автономного округа на объекте защиты:

Здание сельской администрации с. Новое Чаплино

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

12 марта 2018 с 11 ч. 00 мин по 15 ч. 00 мин.,

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Провиденскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Провиденского городского округа по пожарному надзору Цеденов Бадма Батаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Макотрик Людмила Андреевна уполномоченный главы администрации в с. Новое Чаплино

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Помещения сельской администрации не оборудованы системой пожарной сигнализации	Пункт 7.2 таб. 1; пункт 38 таб. 3 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
2.	План эвакуации здания не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	Пункт 4.5.1, п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные Эвакуационные
3.	Уполномоченный главы, назначенный ответственным за пожарную безопасность, не обучен мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимум	п. 31 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный государственный инспектор Провиденского
ГО по пожарному надзору Цеденов Бадам Батаевич
«30» марта 2018 г.

С актом проверки ознакомлен (а) копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Администрации Провиденского городского округа Чукотского автономного округа
Шестопалов Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« » 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)