

**Государственное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Чукотского автономного округа»**

**Схема теплоснабжения жилищного фонда, объектов
социальной и бюджетной сферы Провиденского городского
округа Чукотского автономного округа на 2016-2031 гг.**

**Книга 1 Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на
цели теплоснабжения в административных границах
Провиденского городского округа Чукотского автономного округа**

**г.Анадырь
2016 г.**

**Государственное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Чукотского автономного округа»**

**Схема теплоснабжения жилищного фонда, объектов
социальной и бюджетной сферы Провиденского городского
округа Чукотского автономного округа на 2016-2031гг.**

**Книга 1 Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на
цели теплоснабжения в административных границах
Провиденского городского округа Чукотского автономного округа**

**Начальник учреждения
ГКУ «УКС ЧАО»**

(ПОДПИСЬ) **Байков В.А.**

МП

**г.Анадырь
2016 г.**

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						<i>СТ/2016</i>		
Изм.	Кол.уч	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата			
ГИП	Павленко				<i>Состав проекта</i>	Стадия	Лист	Листов
Нач.от.	Прохоров					П	2	2
Исполн.	Брюховецкий					ГКУ «УКС ЧАО»		

Обозначение	Наименование	Примечание
Книга. 1	Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах Провиденского городского округа Чукотского автономного округа	
	Общая часть	6
1	Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах Провиденского городского округа Чукотского автономного округа	7
2	Генеральный план развития Провиденского городского округа (существующие строительных фонды)	8
3	Жилая зона	8
4	Общественно-деловая зона	9
5	Производственная зона	9
6	Развитие инженерной инфраструктуры	9
6.1	Водоснабжение	9
6.2	Водоотведение (канализация)	9
6.3	Теплоснабжение	9
6.4	Газоснабжение	9
6.5	Связь и информатизация	9
6.6	Электроснабжение	9
7	Существующее состояние строительных фондов	10
8	Сводные показатели проектируемого строительства	20

Взам. инв. №		Подпись и дата											
										<i>Книга №1</i>			
				Изм.	Кол.уч	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.		ГИП		Павленко				<i>Содержание</i>			Стадия	Лист	Листов
		Нач.от.		Прохоров							П	1	1
		Исполн.		Брюховецкий							ГКУ «УКС ЧАО»		

Определение показателей перспективного спроса на тепловую мощность, тепловую энергию и теплоноситель выполняется в соответствии с подпунктом «А» п.4, подпунктами «А», «Б» и «В» п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях схемах теплоснабжения, порядка разработки и утверждения».

Общая часть

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 - 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2030 года.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность),

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		6

теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 07.10.2014г. 18.03.2016г., 23.03.2016г., 12.07.2016г.);
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015г. 23.05.2016г., 12.07.2016г.);
- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-022003;
- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;
- НЦС 81-02-2012 «Нормативы цены строительства», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643;

1. Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию на цели теплоснабжения в административных границах Провиденского городского округа Чукотского автономного округа

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории поселения, в тепловой мощности и тепловой энергии.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для основного вида теплоносителя:

- горячей воды;
- теплоносителя в виде горячей воды – сетевая вода.

Для разработки данного раздела, рекомендуется использовать исходные данные предоставляемые:

Администрацией Провиденского городского округа:

- утвержденные границы кадастровые границы территории поселения, в соответствии с Приказом Минэкономразвития №416 от 19 декабря 2009г. «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт».
- данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане с детализацией по проектам планировок и межевание территорий, утвержденных в проектах реализации генерального плана.
- базу данных БТИ по форме учета технических характеристик зданий (объектов недвижимости);
- пояснительную записку к утвержденному генеральному плану;

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		7

- опорный план (карта) территории поселения, входящая в состав генерального плана;
- обосновывающие материалы по реализации генерального плана.

Теплоснабжающей организации Провиденского городского округа:

- базу данных теплоснабжающей организации действующей на территории поселения;
- базу данных по заявкам подключение потребителей к источникам и тепловым сетям к теплоснабжающей организации;
- количеством заключенных договоров на подключение потребителей к тепловым сетям к теплоснабжающей организации и фактом их использования;

В качестве расчетного элемента деления территории Провиденского городского округа, для которого разрабатывается схема теплоснабжения приняты установленные в соответствии Федеральным Законом РФ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В приложении №1 (кадастровое деление территории Провиденского городского округа).

Каждый расчетный элемент территориального деления разработан в табличной форме.

В вышеуказанных расчетном элементе территориального деления территорий учтены:

- отапливаемая площадь сохраняемого жилого фонда;
- отапливаемая площадь сохраняемого нежилого фонда;
- отапливаемая площадь проектируемых жилых и нежилых зданий;
- количество проживающих (ориентировочно).

В расчетном элементе территориального деления при разработке схемы теплоснабжения для Провиденского городского округа не учитывалась производственные потребители (производственные зоны) и источник их обеспечение тепловой энергии по той причине, что они не входят в бюджетную сферу округа.

При формировании прогноза теплоснабжения на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплоснабжения вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», Приказом Министерства Регионального Развития РФ от 28 мая 2010г. №262 «О требовании энергетической эффективности к зданиям и сооружениям».

2. Генеральный план развития Провиденского городского округа (существующие строительных фонды)

Раздел разрабатывается с целью установления основных показателей существующих строительных фондом на цели вентиляции, отопления и горячего водоснабжения.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Рабочие проекты «Схемы территориального планирования Провиденского городского округа» и «Генерального плана Провиденского городского округа» для разработки «Схемы теплоснабжения Провиденского городского округа на период 2016-2026гг» -информация отсутствует.

3. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		8

4.Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

5.Производственные зоны

Генеральным планом планируется структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских зон, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

6.Развитие инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и связи). Мероприятия предусматриваются с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

6.1 Водоснабжение

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих бесперебойную подачу воды потребителям.

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

6.2 Водоотведение (канализация)

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

6.3 Теплоснабжение

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

6.4 Газоснабжение

На территории Провиденского городского округа отсутствует газоснабжение округа.

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

6.5 Связь и информатизация

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

6.6 Электроснабжение

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		9

7. Существующее состояние строительных фондов

В расчетном элементе территориального деления Провиденского городского округа, содержащим в своем составе источник тепловой энергии учитывается:

- отапливаемая площадь сохраняемого жилищного фонда;
- отапливаемая площадь нежилого фонда;
- и другие показатели.

Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам Провиденского городского округа скорректированы с теплоснабжающей организацией ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»

Результаты спроса на тепловую мощность и тепловую энергию сведены в нижеследующие табличные формы.

Таблица №1 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провиденция

№ п/п	Адрес	V наружный объем здания м ³	Удельная отопительная характеристика здания g	Количество проживающих, чел.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
					отопление	ГВС
1.	ул. Набережная Дежнева, 6	8124	0,409		0,163863	0,005705
2.	ул. Набережная Дежнева, 15	7807	0,412		0,179911	0,001473
3.	ул. Набережная Дежнева, 16	1447	0,470		0,029460	0,000306
4.	ул. Набережная Дежнева, 35	2136	0,447		0,046956	0,003721
5.	ул. Набережная Дежнева, 37	7593	0,414		0,175091	0,007331
6.	ул. Набережная Дежнева, 39	6296	0,427		0,150235	0,019303
7.	ул. Набережная Дежнева, 39/1	2681	0,513		0,075656	0,001658
8.	ул. Набережная Дежнева, 39/2	4220	0,466		0,108984	0,007848
9.	ул. Набережная Дежнева, 41	5096	0,379		0,071602	0,004781
10.	ул. Набережная Дежнева, 41/1	3629	0,415		0,072709	0,003975
11.	ул. Набережная Дежнева, 45/1	6551	0,424		0,136910	0,012784
12.	ул. Набережная Дежнева, 45/2	6839	0,422		0,127914	0,009192
13.	ул. Набережная Дежнева, 45/3	5178	0,446		0,102368	0,011288
14.	ул. Набережная Дежнева, 47	7615	0,414		0,140951	0,008684
15.	ул. Набережная Дежнева, 47/1	2279	0,444		0,043396	0,003845
16.	ул. Набережная Дежнева, 51	7932	0,411		0,142420	0,014604
17.	ул. Набережная Дежнева, 53	15207	0,370		0,311888	0,015713
18.	ул. Полярная, 1	12731,9	0,373		0,191226	0,014388
19.	ул. Полярная, 3	10461,3	0,385		0,164051	0,010032
20.	ул. Полярная, 5	11410	0,380		0,242965	0,014953
21.	ул. Полярная, 8	6593	0,424		0,124286	0,010060
22.	ул. Полярная, 10	11615	0,380		0,197269	0,014264
23.	ул. Полярная, 17	6408	0,426		0,120387	0,009895
24.	ул. Полярная, 19	2281	0,444		0,055659	0,001288
25.	ул. Полярная, 21	10511	0,385		0,190852	0,008136
26.	ул. Полярная, 23	6949,6	0,421		0,135222	0,014405
27.	ул. Полярная, 25	2633	0,437		0,063294	0,003278
28.	ул. Полярная, 26	11036,88	0,380		0,183945	0,013858
29.	ул. Чукотская, 1	9689	0,393		0,168905	0,013473
30.	ул. Чукотская, 1/а	7699	0,413		0,142370	0,008966
31.	ул. Чукотская, 3	6419	0,426		0,125686	0,012684
32.	ул. Чукотская, 6	4884,832	0,382		0,073773	0,005646
33.	ул. Чукотская, 17	6684	0,423		0,158144	0,009313
34.	ул. Эскимосская, 1	12236,7	0,378		0,252537	0,014406
35.	ул. Эскимосская, 18	7622	0,414		0,141581	0,010863
36.	ул. Эскимосская, 18/1	4355	0,463		0,112991	0,005209
	Итого				4,925457	0,327328

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							10

**Таблица №2 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда с.Новое
Чапдино**

№ п/п	Адрес	V наружный объем здания м ³	Удельная отопительная характеристика здания g	Количество проживающих. чел.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
					отопление	ГВС
1.	Советская 15	527	0,705		0,020878	
2.	Советская 13/1	468,0	0,720		0,018918	
3.	Советская 13	515,0	0,707		0,020461	
4.	Советская 9	773,0	0,673		0,029234	
5.	Советская 11	773,0	0,673		0,029234	
6.	Матлю 1	2 824,0	0,507		0,080903	
7.	Советская 15/1	522,0	0,706		0,020690	
8.	Советская 1	352,0	0,759		0,017297	
9.	Советская 2/1	352,0	0,759		0,017297	
10.	Советская 3	352,0	0,759		0,017297	
11.	Советская 4	352,0	0,759		0,017297	
12.	Советская 4/1	352,0	0,759		0,017297	
13.	Советская 5	352,0	0,759		0,017297	
14.	Советская 6	352,0	0,759		0,017297	
15.	Советская 6/1	352,0	0,759		0,017297	
16.	Советская 7	352,0	0,759		0,017297	
17.	Советская 8/1	352,0	0,759		0,017297	
18.	Советская 18	205,0	0,818		0,010827	
19.	Советская 10/1	352,0	0,759		0,017297	
20.	Советская 20	205,0	0,818		0,010827	
21.	Советская 22	205,0	0,818		0,010827	
22.	Советская 24	205,0	0,818		0,010827	
23.	Мира 20	352	0,759		0,017297	
24.	Матлю 21	167,0	0,853		0,009197	
25.	Майна 25	352,0	0,759		0,017297	
26.	Матлю 5	352,0	0,759		0,017297	
27.	Матлю 3	352,0	0,759		0,017297	
28.	Матлю 23	352,0	0,759		0,017297	
29.	Матлю 2	352,0	0,759		0,017297	
30.	Матлю 22	352,0	0,759		0,017297	
31.	Дружбы 1	352,0	0,759		0,017297	
32.	Дружбы 3	352,0	0,759		0,017297	
33.	Дружбы 4	352,0	0,759		0,017297	
34.	Дружбы 5	352,0	0,759		0,017297	
35.	Дружбы 2	352,0	0,759		0,017297	
36.	Дружбы 7	352,0	0,759		0,017297	
37.	Дружбы 8	352,0	0,759		0,017297	
38.	Дружбы 10	352,0	0,759		0,017297	
39.	Дружбы 12	352,0	0,759		0,017297	
40.	Дружбы 14	352,0	0,759		0,017297	
41.	Дружбы 16	352,0	0,759		0,017297	
42.	Береговая 1	352,0	0,759		0,017297	
43.	Береговая 3	352,0	0,759		0,017297	
44.	Береговая 5	352,0	0,759		0,017297	
45.	Береговая 7	352,0	0,759		0,017297	
46.	Береговая 9	352,0	0,759		0,017297	
47.	Береговая 11	352,0	0,759		0,017297	
48.	Береговая 13	352,0	0,759		0,017297	
49.	Береговая 15	352,0	0,759		0,017297	
50.	Береговая 17	352,0	0,759		0,017297	
51.	Советская 10	167,0	0,853		0,009197	
52.	Советская 16	205,0	0,818		0,010827	
53.	Советская 8	167,0	0,853		0,009197	

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							11

54.	Советская 12	205,0	0,818		0,010827	
55.	Советская 14	205,0	0,818		0,010827	
56.	Мира 9	205,0	0,818		0,010827	
57.	Мира 11	205,0	0,818		0,010827	
58.	Мира 10	167,0	0,853		0,009197	
59.	Мира 12	167,0	0,853		0,009197	
60.	Мира 14	167,0	0,853		0,009197	
61.	Мира 16	167,0	0,853		0,009197	
62.	Мира 18	167,0	0,853		0,009197	
63.	Майна 4	167	0,853		0,009197	
64.	Майна 6	167	0,853		0,009197	
65.	Майна 7	167,0	0,853		0,009197	
66.	Майна 8	167,0	0,853		0,009197	
67.	Майна 9	167,0	0,853		0,009197	
68.	Майна 10	167,0	0,853		0,009197	
69.	Майна 11	167,0	0,853		0,009197	
70.	Майна 12	167,0	0,853		0,009197	
71.	Майна 13	167,0	0,853		0,009197	
72.	Майна 14	167,0	0,853		0,009197	
73.	Майна 15	167,0	0,853		0,009197	
74.	Майна 16	167,0	0,853		0,009197	
75.	Майна 17	167,0	0,853		0,009197	
76.	Майна 18	167,0	0,853		0,009197	
77.	Майна 19	167,0	0,853		0,009197	
78.	Майна 20	167,0	0,853		0,009197	
79.	Майна 21	167,0	0,853		0,009197	
80.	Майна 22	167,0	0,853		0,009197	
81.	Майна 23	167,0	0,853		0,009197	
82.	Майна 24	352,0	0,759		0,017297	
83.	Матлю 20	167,0	0,853		0,009197	
84.	Матлю 6	167,0	0,853		0,009197	
85.	Матлю 7	167,0	0,853		0,009197	
86.	Матлю 8	167,0	0,853		0,009197	
87.	Матлю 9	167,0	0,853		0,009197	
88.	Матлю 10	167,0	0,853		0,009197	
89.	Матлю 11	167,0	0,853		0,009197	
90.	Майна 2	167,0	0,853		0,009197	
91.	Майна 3	167,0	0,853		0,009197	
92.	Майна 5	167,0	0,853		0,009197	
93.	Матлю 12	167,0	0,853		0,009197	
94.	Матлю 13	167,0	0,853		0,009197	
95.	Матлю 14	167,0	0,853		0,009197	
96.	Матлю 15	167,0	0,853		0,009197	
97.	Матлю 16	167,0	0,853		0,009197	
98.	Матлю 17	167,0	0,853		0,009197	
99.	Матлю 18	167,0	0,853		0,009197	
100.	Матлю 19	167,0	0,853		0,009197	
101.	Дружбы 19	167,0	0,853		0,009197	
102.	Дружбы 9	167,0	0,853		0,009197	
103.	Дружбы 11	167,0	0,853		0,009197	
104.	Дружбы 13	167	0,853		0,009197	
105.	Дружбы 15	167	0,853		0,009197	
106.	Дружбы 17	167,0	0,853		0,009197	
	Итого				1,461391	

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							12

Таблица №3 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда с.Сиреники

№ п/п	Адрес	V наружный объем здания м³	Удельная отопительная характеристика здания g	Количество проживающих. чел.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
					отопление	ГВС
1.	Мандрикова 9	1781	0,545	24	0,054847	0,001541
2.	Мандрикова 11	1 972,0	0,532	26	0,059280	0,002684
3.	Мандрикова 13	2 806,0	0,508	31	0,080546	0,005506
4.	Мандрикова 15	2 790,0	0,508	39	0,080087	0,007409
5.	Мандрикова 16а	1 858,0	0,539	35	0,056588	0,001878
6.	Отке 1	2 414,0	0,522	45	0,071203	0,005920
7.	Отке 4/1	2 790,0	0,508	38	0,080087	0,006783
8.	Отке 6а	2 765,0	0,509	35	0,079452	0,008936
9.	Мандрикова 12	352,0	0,759		0,017297	
10.	Мандрикова 16	352,0	0,759		0,017297	
11.	Мандрикова 18	352,0	0,759		0,017297	
12.	Мандрикова 20	352,0	0,759		0,017297	
13.	Мандрикова 22	352,0	0,759		0,017297	
14.	Мандрикова 24	352,0	0,759		0,017297	
15.	Мандрикова 26	352,0	0,759		0,017297	
16.	Мандрикова 28	352,0	0,759		0,017297	
17.	Отке 7	352,0	0,759		0,017297	
18.	Отке 5	352,0	0,759		0,017297	
19.	Отке 3	352,0	0,759		0,017297	
20.	Отке 4	352,0	0,759		0,017297	
21.	Отке 6	352,0	0,759		0,017297	
22.	Отке 9	352,0	0,759		0,017297	
23.	Отке 11	352,0	0,759		0,017297	
24.	Отке 13	352,0	0,759		0,017297	
25.	Отке 12	352,0	0,759		0,017297	
26.	Отке 10	352,0	0,759		0,017297	
27.	Отке 8	352,0	0,759		0,017297	
28.	Нутаугье 1	247,0	0,801		0,012809	
29.	Нутаугье 2	247,0	0,801		0,012809	
30.	Нутаугье 3	247,0	0,801		0,012809	
31.	Нутаугье 5	247,0	0,801		0,012809	
32.	Нутаугье 7	247,0	0,801		0,012809	
33.	Нутаугье 9	247,0	0,801		0,012809	
34.	Нутаугье 11	247,0	0,801		0,012809	
35.	Нутаугье 13	247,0	0,801		0,012809	
36.	Нутаугье 15	247,0	0,801		0,012809	
37.	Нутаугье 17	247,0	0,801		0,012809	
	Итого				1,018823	0,040657

Таблица №4 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда с.Нунлигран

№ п/п	Адрес	V наружный объем здания м³	Удельная отопительная характеристика здания g	Количество проживающих. чел.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
					отопление	ГВС
1.	Центральная 5	1 900,0	0,537	26	0,057653	0,003199
2.	Центральная 6	1 242,0	0,596	26	0,041827	0,002707
3.	Центральная 9	1 911,0	0,536	32	0,057878	0,002584
4.	Центральная 10	1 856,0	0,540	29	0,056580	0,004799
5.	Центральная 11	2 703,0	0,512	42	0,078128	0,005045
6.	Чукотская 1	1923	0,535	35	0,058080	0,004799
7.	Чукотская 3	1 976,0	0,532	32	0,059346	0,004307
8.	Чукотская 5	1 870,0	0,539	38	0,056901	0,004184
9.	Центральная 13	316,0	0,774		0,013744	
10.	им. Тагиной 1	316,0	0,774		0,015806	

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		13

11.	им. Тагриной 2	316,0	0,774		0,015806	
12.	им. Тагриной 3	316,0	0,774		0,015806	
13.	им. Тагриной 4	316,0	0,774		0,015806	
14.	им. Тагриной 5	316,0	0,774		0,015806	
15.	им. Тагриной 6	316,0	0,774		0,015806	
16.	Тундровая 9	316,0	0,774		0,015806	
17.	Тундровая 11	316,0	0,774		0,015806	
18.	Тундровая 13	316,0	0,774		0,015806	
19.	Тундровая 15	316,0	0,774		0,015806	
20.	Тундровая 17	316,0	0,774		0,015806	
	Итого				0,654003	0,031624

Таблица №5 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда с.Энмелен

№ п/п	Адрес	V наружный объем здания м³	Удельная отопительная характеристика здания g	Количество проживающих. Чел.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
					отопление	ГВС
1.	Центральная 29	423,5	0,733	3	0,017444	-
2.	Центральная 30	438,2	0,729	10	0,017951	-
3.	Чирикова 7	2 649,0	0,514	49	0,076937	-
4.	Чирикова 11	491,0	0,713	10	0,019673	-
5.	Чирикова 12	489,0	0,713	7	0,019593	-
6.	Чирикова 13	174,0	0,846	5	0,008272	-
7.	Копейская 12	318,0	0,773		0,015885	-
8.	Копейская 20	318,0	0,773		0,015885	-
9.	Центральная 31	249,0	0,800		0,012873	-
10.	Центральная 14а	308,0	0,618		0,010696	-
	Итого				0,215209	-

Таблица №6 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда котельной №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения

№ п/п	Адрес		Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
			Отопление	ГВС
	Бюджетные организации			
1.	Упр. по обеспеч. деятел. мировых судей, гос. нотар. контор и юр. консультаций ЧАО административное помещение ул. Набережная Дежнева ,8а		0,002298	0,000001
2.	ФГБУ Национальный парк «Берингия»	административное помещение ул. Набережная Дежнева ,10	0,020192	0,000045
		гараж, ул. Полярная,41/1	0,021688	0,000004
3.	ФКУ ЦХ и СО УМВД России по ЧАО" (ОФМС), админ. помещ. ул. Чукотская,1		0,009350	0,000038
4.	Межмуниципальный отдел . МВД РФ «Провиденское»	административное помещение ул. Полярная 22	0,067602	0,000249
		административное помещение ул. Полярная 23/1	0,014356	0,000473
		ГИБ/ДД ул. Чукотская,1	0,015126	0,000016
5.	Управление Федерального казначейства по ЧАО, админ. помещ. Набережная Дежнева,10		0,007914	0,000035
6.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО»	админ. помещение	0,034578	0,000039
		кабинет исследования воды		0,000016
		кабинет кап. Инфекции		0,000092
		моечная		0,000008
		дисциплинарная		0,000008
		приемная		0,000067
		стояк 2 эт. , ул. Н Дежнева 9/1		0,000009
7.	Прокуратура Чукотского АО, административное помещение, ул. Эскимосская 18		0,011567	0,000075
8.	УФС судебных приставов РФ по ЧАО, административное помещение ул. Полярная,63		0,006092	0,000100
9.	Межрайонная инспекция ФНС №1 по ЧАО	админ. помещ. ул. Набережная Дежнева,6	0,005403	0,000036
		гараж, ул. ул. Н Дежнева 28/2	0,002631	-
10.	ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по восточ. аркт. району»	админ. помещение ул. Полярная,3	0,035610	0,001048
		гараж	0,023098	-

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		14

11.	УФСБ России по ЧАО	админ. помещ. ул. Набережная Дежнева, 8а	0,015942	0,000034		
		гараж, ул. Набережная Дежнева, 65	0,011469	-		
12.	ФКУ «Центр ГИМС Мин. РФ по ГО и ЧС по ЧАО»	админ. помещение ул. Чукотская, 1		0,000052		
13.	Управление судебного департамента в ЧАО,	админ. помещ. ул. Набережная Дежнева, 51		0,000225		
14.	Следственное управление Следственного комитета РФ по ЧАО,	административное помещение ул. Эскимосская, 18	0,010534	0,000030		
15.	ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы ЧАО»	админ. помещ. ул. Набережная Дежнева, 14	0,030238	0,000153		
		кухня		0,000191		
16.	ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум п. Провидения»	учебный корпус ул. Полярная 38/1	0,069588	0,002483		
		гараж, ул. Полярная, 41	0,069632	0,000014		
		общежитие, ул. Полярная 38 б	0,199775	-		
		спорт зал ул. Полярная 39 а	0,022188	-		
17.	ГУЗ «Провиденская районная больница»	стационар ул. Полярная 1/1	0,095476	0,013232		
		тубдиспансер ул. Набережная Дежнева, 5	0,065506	0,003881		
		поликлиника №1 ул. Полярная, 1-подвал	0,037865	0,000181		
		поликлиника №1 ул. Полярная, 1 стоматология		0,000034		
		поликлиника №1 ул. Полярная, 1 санузел		0,000167		
		поликлиника №2 ул. Набережная Дежнева, 51	0,036013	0,000279		
		скорая помощь, ул. Набережная Дежнева 45/3	0,006535	0,000163		
		гараж, ул. Набережная Дежнева, 13/2	0,035928	0,000072		
		прачечная ул. Набережная Дежнева, 53 а	0,004495	0,000002		
18.	ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии»	админ. помещение ул. Набережная Дежнева 36/1	0,016272	0,000076		
		гараж, ул. Набережная Дежнева 36/1	0,017629	-		
19.	ГБУ «Чукотский окружной комплексный центр соц. обслуживания населения»	административное помещение ул. Набережная Дежнева 8а	0,014981	0,000101		
20.	Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования ЧАО,	административное помещение ул. Набережная Дежнева 35	0,005006	0,000011		
21.	ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения»	административное помещение ул. Эскимосская, 1	0,005735	0,000030		
22.	Аппарат губернатора и Правительства Чукотского АО,	административное помещение ул. Эскимосская, 18	0,000769	0,000008		
23.	Управление социальной политики Провиденского городского округа,	админ. помещ., ул. Н. Дежнева, 8а	0,046134	0,000113		
24.	МАУ «Централизованная библиотечная система Провиденского городского округа»	админ. помещение ул. Полярная, 21	0,033781	0,000152		
		админ. помещение ул. Полярная, 21		0,000074		
25.	МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п. Провидения»	спорткомплекс "Каскад" ул. Н. Дежнева ,20а	0,176879	0,002144		
		профилакторий-бассейн ул. Н. Дежнева ,14	0,179493	0,001324		
		Каток	-	0,001523		
26.	МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения»	школа ул. Полярная, 35/1	0,442853	0,018675		
		автокласс ул. Полярная, 34	0,031717	-		
		пристройка к автоклассу ул. Полярная, 34	0,009537	-		
27.	МАОУ ДПД «Дом детского творчества поселка Провидения»	админ. помещение ул. Н. Дежнева ,12	0,001220	0,000378		
		админ. помещение ул. Полярная, 17	0,032143	0,000231		
		админ. помещение ул. Полярная, 31а	0,016459	0,000317		
28.	МБДОУ "Детский сад "Кораблик" поселка Провидения"	Детский сад ул. Полярная, 31	0,113926	0,000724		
		Детский сад ул. Полярная, 31		0,000878		
		Детский сад ул. Полярная, 31		0,002280		
		Детский сад ул. Полярная, 31		0,002307		
29.	МАУ "Районный центр культуры и досуга" Провиденского городского округа	РКЦД (админ. здание) ул. Полярная 31/а	0,153560	0,000054		
		гараж ул. Полярная, 31а	0,008094	-		
30.	Управление экономики, финансов, имущественных отношений Провиденского городского округа,	административное помещение , ул. Н. Дежнева, 8а	0,023891	0,000083		
31.	Администрация Провиденского городского округа ЧАО	админ. здание ул. Н. Дежнева 8а	0,123017	0,000243		
		гараж ул. Полярная, 31а	0,042023	0,000082		
32.	МБУ «Музей Берингийского наследия» Провиденского муниципального района»	административное здание ул. Набережная Дежнева 43	0,047620	0,000078		
33.	МП «Пищевик»	Пекарня (комбинат), ул. Полярная, 24	0,032837	0,001990		
		Магазин, ул. Полярная, 24	0,004877	-		
34.	Пустующие	ул. Полярная 8 (перевалбаза)	0,029294	-		
		ул. Н. Дежнева 45/1	0,014518	-		
			Книга.1	Лист		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	15

		ул. Н Дежнева 36/1	0,010050	-		
		ул. Н Дежнева 53а	0,018472	-		
		помещение бывшее ЦРБ, ул.Полярная 1	0,010245	-		
35.	Провиденская юридическая консультация ул. Н Дежнева 47		0,000854	-		
36.	ФКУ Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция исполнения наказаний по Магаданской области" ул. Чукотская 1		0,001295	-		
37.	Государственная инспекция по маломарным судам МЧС России по ЧАО ул. Чукотская 1		0,000863	-		
38.	Провиденская гидрографическая база-филиал ФГУП "Гидрографическое предприятие" Федерального агентства морского и речного транспорта ул. Н Дежнева 45/3		0,021361	-		
39.	Таможенный пост "Морской порт Провидения" ул. Н Дежнева 45/2		0,007219	-		
40.	Управление федеральной службы судебных приставов РФ по ЧАО ул. Эскимосская 18		0,006177	-		
41.	Отдел судебного департамента в ЧАО	админ. здание ул. Н Дежнева 49	0,077915	-		
		гараж ул. Н Дежнева 49	0,002070	-		
42.	УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ул. Н-Дежнева 51		0,002286	-		
43.	ФКУ "ГБ МСЭ по ЧАО Минтруда России" ул. Н Дежнева 51		0,001387	-		
44.	Военный комиссариат Магад.обл. ул. Н Дежнева 45/2		0,024966	-		
Итого бюджетные организации			2,798114	0,057428		
Прочие потребители						
45.	МП «Провиденское ЖКХ» Провиденского мун. р-на	АДС ул. Набережная Дежнева,15	0,017212	0,000068		
		Баня ул. Набережная Дежнева,11	0,031115	0,006225		
		админ. помещ. (офис), ул. Н. Дежнева,15	0,009027	0,000068		
		абон. отдел, ул. Н. Дежнева,15	0,004079	-		
46.	ФГУП «Почта России»	админ. помещ. (почта), ул. Н. Дежнева,26	0,055152	0,001523		
		гараж, ул. Н. Дежнева,26	0,034642	-		
47.	Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское»	админ. помещение (офис) ул. Н. Дежнева,6	0,005280	0,000021		
		гараж дорожного уч., ул. Н. Дежнева13/3	0,034826	0,000185		
		бокс №12, ул. Н. Дежнева13/1	0,014530	-		
48.	ГП ЧАО «Издательство «Крайний Север»», админ. помещение ул. Н. Дежнева,8		0,005260	0,000025		
49.	Центральный банк РФ Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного Главного управления Центрального Банка РФ (отделение Анадырь), административное помещение ул. Набережная Дежнева,18		0,023667	0,000059		
50.	ГП ЧАО «Чукотфармация», Аптека, ул. Набережная Дежнева ,53а		0,012964	0,000081		
51.	ООО «Берингов Пролив»	админ. помещение, ул. Н. Дежнева ,15	0,016370	0,000022		
		Магазин "Катюша" ул. Н. Дежнева,47	0,024254	0,000093		
		Магазин "Катюша" ул. Н.Дежнева,47		0,000080		
		Магазин "Арктика" ул. Чукотская,1а	0,030402	0,000188		
		гараж ул. Набережная Дежнева,29	0,030867	0,000075		
		Склады, ул. Полярная 10/а	0,102118	-		
52.	ОАО «Анадырский морской порт»	админ. помещение, ул. Н.Дежнева ,10	0,132962	0,000036		
		Судоремонтная мастерская, Н.Дежнева,32	0,158265	0,000181		
		Котельная, ул. Набережная Дежнева,32		0,000271		
		ТП -1, 2 ул. Набережная Дежнева ,10	-	-		
		ул. Набережная Дежнева ,10	0,186614	-		
		ул. Набережная Дежнева ,10	0,196370	-		
		ул. Набережная Дежнева ,10	0,001053	-		
		АТХ, офис	-	0,000489		
53.	ОАО «Сбербанк России», административное помещение, ул. Чукотская,1		0,019805	0,000023		
54.	ООО «Тивиком»	Магазин "Настроение" ул. Н. Дежнева,20	0,036506	0,000761		
		Магазин "Улыбка" ул. Полярная,1	0,006587	0,000118		
		ул. Н Дежнева 26/2 - 28	0,025812	-		
55.	Индивидуальный предприниматель Никишова В.Н.	Магазин "Юбилейный" ул. Полярная,26	0,015562	0,000080		
		Магазин "Центральный" ул. Н. Дежнева,22	0,014508	0,000123		
		Магазин Бриг	0,003711	-		
56.	ООО "ПЛОВЕР", Аптека, ул. Н. Дежнева,39		0,003022	0,000029		
57.	Индивидуальный предприниматель Волощук С.В., Магазин "Светлана" ул. Н. Дежнева,33		0,004937	0,000038		
58.	ООО «Чукотхозторг», Магазин "ОТ и ДО" ул. Полярная,10		0,047575	0,000078		
59.	ИП Дмитриев Г.А. Компьютерный центр "Сталкер"ул. Н. Дежнева 45/1 (кв.22)		0,006334	0,000020		
60.	ФЛ Цолька Степан Арестович, магазин "Магазинчик",ул.Набережная Дежнева,39		0,003318	0,000068		
61.	ИП Сокирко Е.А. магазин "Шанс",ул.Набережная Дежнева,26/1		0,002706	0,000008		
62.	ИП Урбановский С.В. магазин "Меркурий" ул. Набережная Дежнева,41		0,004801	0,000097		
			Книга.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16

63.	ООО «Авангард» Гостиница, ул. Набережная Дежнева, 15,		-	0,000995
64.	ИП Петрова Г.М. Магазин "Марс" ул. Полярная, 26		0,004284	0,000046
65.	ИП Эйвазова Ж.П.	Магазин "Рассвет" ул. Набережная Дежнева, 12	0,006236	0,000075
		Пустое ул. Н Дежнева 35	0,006865	-
66.	ИП Рашидова Л.А. магазин "Терек" ул. Набережная Дежнева, 35/1		0,002115	0,000028
67.	ИП Топский А.В. косторезная мастерская, ул. Набережная Дежнева 12		0,004374	0,000009
68.	ИП Гусов Р.М. магазин "Парус" ул. Набережная Дежнева 26/2		-	0,000076
69.	ИП Захаренко А.Г. магазин "Аленушка" ул. Набережная Дежнева, 28		-	0,000100
70.	Домбровский Д.Ю. гараж ул. Полярная 17 - 24 м от МКД		0,004627	0,000100
71.	Сербин В.П. гараж ул. Н Дежнева 53-36		0,000917	0,000117
72.	Аллабердин Р.Р. гараж ул. Н Дежнева 30-38		0,007728	0,000108
73.	Ольховик Д.Л. гараж ул. Н-Дежнева		0,001746	0,000022
74.	ПАО «Ростелеком»	админ. помещ. ул. Н. Дежнева, 26	0,114546	0,000761
		гараж ул. Набережная Дежнева, 26/1	0,019224	-
75.	МСХП "КОРАТ" Провиденского городского округа	админ. помещение ул. Н. Дежнева, 36/2	0,004194	0,000023
		гараж ул. Набережная Дежнева, 29	0,003110	-
76.	ИП Выстороп С. магазин Фантазия, ул. Н Дежнева 37		0,000954	-
77.	МОВО при ОВД г. Анадырь	офис, ул. Н Дежнева 28/3	0,003078	-
		гараж ул. Н Дежнева 6	0,009015	-
78.	ИП Репкова Н.П. "Зоомагазин" ул. Н Дежнева 26/1		0,003614	-
79.	ИП Белей П.В. Парикмахерская "Престиж" ул. Н Дежнева 47		0,000854	-
80.	Иванов Н.И. (бывший гараж Залогина АП) ул. Н Дежнева 39		0,005009	-
81.	Развадовский С.Б. ул. Н-Дежнева		0,005644	-
82.	Березин Н.И. ул. Чукотская (между церковью и школой)		0,009522	-
83.	Бычков В.В. ул. Н Дежнева 20 за магазином "Настроение"		0,002503	-
84.	Беляков В.М. ул. Н Дежнева 20 за магазином "Настроение"		0,002881	-
	Итого Прочие потребители		1,545253	0,013593
	Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда		4,343367	0,071021

Таблица №7 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда котельной №18а («Модуль») пгт.Провидения

№ п/п	Адрес		Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
			Отопление	ГВС
	Бюджетные организации			
1.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО», гараж ул. Полярная,64/1		0,013861	0,000008
2.	УФСБ России по ЧАО, гараж ул. Полярная б/н (промзона)		-	0,000058
3.	Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское», ул. Полярная,61	гараж №1 (бокс №4)	0,039664	0,000461
		Рем бокс	0,010056	-
		Бытовка	0,013838	-
		бокс №11	0,022210	-
	Итого бюджетные организации		0,099629	0,000527
	Прочие потребители			
4.	-			-
	Итого Прочие потребители			-
	Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда		0,099629	0,000527

Таблица №8 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда котельной №19 («Центральная») с.Новое чаплино

№ п/п	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
		Отопление	ГВС
	Бюджетные организации		
1.	ГУЗ Провиденская районная больница, ул.Мира 4	0,007209	-
2.	ГБУ «ЧОКЦСОН», ул.Мира 4	0,004072	-
3.	Администрация Провиденского городского округа, ул. Мира 2	0,005145	-
4.	МБОУ Основная общеобразовательная школа, ул. Мира 2	0,192289	-
5.	МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа, ул.Дружбы 6	0,019445	-

Книга.1						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	17

6.	МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа, ул. Дружбы 6а	0,002686	-
7.	Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа (пуст.помещения)(детский приют)	0,015313	-
Итого бюджетные организации		0,246159	-
Прочие потребители			
8.	ПАО "Ростелеком" ул. Мира 1	0,006515	-
9.	ФГПУ «Почта России» ул. Мира 1	0,005224	-
10.	ТСО КМНС (база охотников) Модуль	0,004528	-
11.	МП " Провиденское ЖКХ" (офис) ул. Мира 9а	0,002398	-
12.	МП " Провиденское ЖКХ" (1 стояночное место в гараже) ул. Мира 9а	0,004415	-
Итого Прочие потребители		0,02308	-
Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда		0,269239	

Таблица №9 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда котельной №20 («Центральная») с.Сиреники

№ п/п	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
		Отопление	ГВС
	Бюджетные организации		
1.	Межмуниципальный отдел . МВД РФ «Провиденское», админ. помещ. ул. Мандрикова 1а	0,000789	0,000001
2.	ГБУ «Чукотский окружной комплексный центр соц. обслуживания населения», админ. помещ. ул. Мандрикова 1а	0,000707	0,000002
3.	ГКУ ЧАО "Межрайонный центр занятости населения", админ. помещ. ул. Мандрикова 1а	0,001233	-
4.	ГУЗ «Провиденская районная больница», ул.Северная, 1	0,012587	0,000164
5.	Администрация Провиденского городского округа ЧАО, админ. помещ. ул. Мандрикова 1а	0,003289	0,000004
6.	ГБУ ЧАО Окружное объединение ветеринарии, ул.Северная, 2а	0,000798	-
7.	МБОУ Основная общеобразовательная школа, ул. Мандрикова 29	0,159048	-
8.	МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа, ул. Мандрикова 2	0,015110	-
9.	МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа, ул. Мандрикова 5	0,007119	-
10.	Управление социальной политики (пустующие)	0,028050	
	Итого бюджетные организации	0,22873	0,000171
	Прочие потребители		
11.	ООО «Берингов Пролив», магазин, пекарня, ул. Мандрикова 3	0,010826	0,000004
12.	ФГУП " Почта России", админ. помещ. ул. Мандрикова 1а	0,002969	0,000001
13.	ООО «Тивиком»	Магазин, ул.Северная, 3а	0,011752
		Склад, ул.Северная, 3а	0,009676
14.	РОМЗ "СИРЕНИКИ" Провиденского городского округа, Модуль	-	0,000092
15.	ПАО"Ростелеком", ул.Нутаугье 18	0,002882	-
16.	ТСО КМНС, Модуль	0,007060	-
17.	МП " Провиденское ЖКХ"	Офис	-
		Гараж	0,011150
	Итого Прочие потребители	0,056315	0,000121
	Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда	0,285045	0,000292

Таблица №10 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда котельной №21 («Центральная») с.Нунлигран

№ п/п	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
		Отопление	ГВС
	Бюджетные организации		
1.	МОМВД Провиденское, ул.Тундровая 1	0,000623	-
2.	ГУЗ Провиденская районная больница, ул.Тундровая 7	0,021359	
3.	ГБУ ЧАО Окружное объединение ветеринарии, ул.Центральная 2	0,001170	
4.	ГКУ ЧАО Межрайонный центр занятости населения	-	
5.	ГБУ "ЧОКЦСОН", ул.Тундровая 1	0,001084	
6.	Администрация Провиденского городского округа ул.Тундровая 1	0,004429	
7.	МБОУ Основная общеобразовательная школа, ул.Кергау 1/2	0,175363	
8.	МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа ул.Центральная 2	0,027429	

Книга.1						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	18

9.	МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа, ул.Центральная 2	0,003123	
	Итого бюджетные организации	0,23458	-
	Прочие потребители		
10.	ООО «Берингов Пролитв», магазин, пекарня	0,019850	0,000004
	Склад	0,034525	-
11.	ООО «Тивиком» Магазин, ул.Кергау 3	0,008327	0,000023
	Магазин, ул.Центральная 2	0,002851	
12.	ПАО "Ростелеком", ул.Тундровая 1	0,001859	-
13.	ИП Волощук Магазин "Светлана", ул.Центральная 2	0,000763	-
14.	ФГПУ Почта России", ул.Тундровая 1	0,002643	-
15.	МП " Провиденское ЖКХ" офис, ул.Центральная 2	0,002305	-
	Склад	-	-
	Итого Прочие потребители	0,073123	0,000027
	Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда	0,307703	0,000027

Таблица №11 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда котельной №22 («Модуль») с.Энмелен

№ п/п	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
		Отопление	ГВС
	Бюджетные организации		
1.	МОМВД Провиденское	0,000643	-
2.	ГУЗ Провиденская районная больница, ул. Центральная 28	0,018471	-
3.	ГУ "ЧОКЦСОН", ул.Наб.Чирикова 10	0,001434	-
4.	Администрация Провиденского городского округа, ул.Наб.Чирикова 10	0,009990	-
5.	МБОУ Основная общеобразовательная школа, ул. Чирикова 9	0,173099	-
6.	МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа, ул.Центральная 25	0,011432	-
7.	МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа, ул.Центральная 25	0,005602	-
8.	Управление финансов, экономики имущественных отношений администрации Провиденского городского округа	0,031413	-
	Итого бюджетные организации	0,252084	-
	Прочие потребители		
9.	ООО"Тивиком" магазин, ул.Чирикова 14	0,003787	-
10.	ООО "Берингов пролитв" (склад)	0,028635	-
11.	ФГПУ Почта России", ул.Чирикова10	0,001279	-
12.	МП " Провиденское ЖКХ" (баня) , ул. Чирикова 5	0,007613	-
	Итого Прочие потребители	0,041314	-
	Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда	0,293398	-

Таблица №12 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по подразделениям предприятия ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в Провиденском округе

№ п/п	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	
		Отопление	ГВС
	Котельная №18 («Провиденская ТЭС») шт.Провидения		
1.	Водоснабжения, помещение ТВС, ул.Н. Дежнева 41	0,017168	
2.	Общепроизводственные по филиалу	админ. здание ул.Н. Дежнева 41	0,058863
		столярка ул.Н. Дежнева 41	0,029492
		склады ул.Н. Дежнева 41	0,015110
3.	Автотранспорт	гараж, ул. Дежнева 30/1	0,008418
		гараж , ул. Полярная 62	0,172422
		гараж, ул. Н-Дежнева 13/1	0,020181
		гараж, ул. Полярная 31/1	0,015642
4.	Электроснабжение, ДЭС, ул. Н-Дежнева 2	0,077974	
	Итого Подразделения предприятия	0,415270	-
	Котельная № 19 («Центральная») с.Новое Чаплино		
5.	Общепроизводственные по участку Контора, ул. Мира 1	0,003291	-

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							19

6.	Автотранспорт, Гараж	0,049747	-
7.	Водоснабжения, водоемные помещения	0,010260	-
	Итого Подразделения предприятия	0,063298	-
	Котельная № 20 («Центральная») с.Сиреники		
8.	Общепроизводственные по участку Контора, ул. Нутаугье 18	0,003991	-
9.	Автотранспорт, Гараж	0,100348	-
10.	Водоснабжения, водоемные помещения ул. Нутаугье 1а	0,032982	-
	Итого Подразделения предприятия	0,137321	-
	Котельная № 21 («Центральная») с.Нунлигран		
11.	Общепроизводственные по участку Контора, ул. Центральная, 2	0,013870	-
12.	Автотранспорт, Гараж, ул.Парковая, 2	0,042931	-
13.	Водоснабжения, водоемные помещения	0,030713	-
	Итого Подразделения предприятия	0,087514	-
	Котельная № 22 («Модуль») с.Энмелен		
14.	Общепроизводственные по участку Контора, ул. Наб.Чирикова 14	0,005865	-
	Итого Подразделения предприятия	0,005865	-

8.Сводные показатели проектируемого строительства

Генеральный план Провиденского городского округа – информация отсутствует.

						Книга.1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							20