

Распределительная сеть, январь 2018 г.

Показатель	Кол-во проб по плану год. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. по плану мес. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. фактич. выполн-х мес.	Кол-во неуд-х проб мес.
1	2	3	4	5
Органолептические				
запах	1020	85	85	0
привкус	1020	85	85	0
мутность	1020	85	85	10
цветность	1020	85	84	0
хлорит-ион	72	6	6	0
хлороформ			2	0
хлор остаточный			2	0
Обобщенные				
рН				
жесткость общая				
нефтепродукты				
окисляемость				
Неорганические				
хлориды				
нитраты				
аммиак по азоту				
кремний	445	37	37	20
железо	445	37	37	8
марганец	445	37	37	14
нитрит-ион				
Микробиолог.и вирусолог.				
ТКБ	1020	85	87	0
ОКБ	1020	85	87	0
ОМЧ	1020	85	87	0
сальмонеллы				
колифаги(по эпид.показ.)				
антиген ВГА			2	0
РНК ротавирус			2	0
РНК норовирус			2	0
РНК astrovirus			2	0

Примечание:

1. Количество несоответствующих анализов по мутности -10 шт., норматив по содержанию мутности $1,5 \pm 0,3$ мг/дм³, среднее значение по мутности - 0,8 мг/м³, показатель находится в пределах измерения погрешности.
2. Количество несоответствующих анализов по кремнию -20 шт., норматив по содержанию кремния 10 ± 2 мг/дм³, среднее значение кремния- 11,5 мг/м³, показатель находится в пределах измерения погрешности.
3. Количество несоответствующих анализов по железу -8 шт., норматив по содержанию железа $0,3 \pm 0,075$ мг/дм³, среднее значение железа- 0,21 мг/м³, показатель находится в пределах измерения погрешности.
4. Количество несоответствующих анализов по марганцу -14 шт., норматив по содержанию марганца $0,1 \pm 0,02$ мг/дм³, среднее значение марганца - 0,087 мг/м³, показатель находится в пределах измерения погрешности.

Распределительная сеть, февраль 2018 г.

Показатель	Кол-во проб по плану год. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. по плану мес. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. фактич. выполн-х мес.	Кол-во неуд-х проб мес.
1	2	3	4	5
Органолептические				
запах	1020	85	85	0
привкус	1020	85	85	0
мутность	1020	85	85	26
цветность	1020	85	85	0
хлороформ		40	40	4
хлор остаточный		34	34	0
хлорит-ион		38	38	1
хлорат-ион		38	38	0
Обобщенные				
pH			6	0
жесткость общая			5	0
нефтепродукты			0	0
окисляемость			0	0
Неорганические				
кадмий			0	0
нитраты			2	0
аммиак по азоту			0	0
кремний	445	45	48	20
железо	445	45	53	14
марганец	445	45	48	32
нитриты			0	0
хлориды			5	0
Микробиолог.и вирусолог.				
ТКБ	1020	85	95	0
ОКБ	1020	85	95	0
ОМЧ	1020	85	95	0
сальмонеллы				
колифаги(по эпид.показ.)				
споры сульф.кlostp.				
антиген ВГА		8	0	0
РНК ротавирус		8	0	0
РНК норовирус		8	0	0
условнопатог.				

Примечание:

Количество несоответствующих анализов по кремнию -20 шт., норматив по содержанию кремния 10 ± 2 мг/дм3, среднее значение анализов по кремнию - 11,2 мг/м3, показатель находится в пределах погрешности.

3. Количество несоответствующих анализов по железу -14 шт., норматив по содержанию железа $0,3 \pm 0,075$ мг/дм3, среднее значение железа- 0,23 мг/м3, показатель находится в пределах измерения погрешности.

4. Количество несоответствующих анализов по марганцу -32 шт., норматив по содержанию марганца $0,1 \pm 0,02$ мг/дм3, среднее значение марганца - 0,1мг/м3, показатель находится в пределах измерения погрешности.

Распределительная сеть, март 2018 г.

Показатель	Кол-во проб по плану год. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. по плану мес. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. фактич. выполн-х мес.	Кол-во неуд-х проб мес.
1	2	3	4	5
Органолептические				
запах	1020	85	85	0
привкус	1020	85	85	0
мутность	1020	85	85	23
цветность	1020	85	85	0
хлороформ		0	38	0
хлор остаточный			38	0
хлорит-ион	72	6	43	0
хлорат-ион			39	0
Обобщенные				
рН				
жесткость общая			0	0
нефтепродукты			0	0
окисляемость			0	0
Неорганические				
кадмий			0	0
нитраты			0	0
аммиак по азоту			29	0
кремний	445	29	29	16
железо	445	29	29	4
марганец	445	29	29	22
нитриты			0	0
хлориды			0	0
Микробиолог.и вирусолог.				
ТКБ	1020	85	85	0
ОКБ	1020	85	85	0
ОМЧ	1020	85	85	0
сальмонеллы				
колифаги(по эпид.показ.)			2	0
споры сульф.кlostp.			0	
антиген ВГА		4	4	0
РНК ротавирус		4	4	0
РНК норовирус		4	4	0
условно патогенные				

Примечание:

Количество несоответствующих анализов по кремнию -16шт., норматив по содержанию кремния 10 ±2 мг/дм3, среднее значение анализов по кремнию- 11,1мг/м3, показатель находится в пределах погрешности.

Распределительная сеть, апрель 2018 г.

Показатель	Кол-во проб по плану год. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. по плану мес. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. фактич. выполн-х мес.	Кол-во неуд-х проб мес.
1	2	3	4	5
Органолептические				
запах	1020	85	85	0
привкус	1020	85	85	0
мутность	1020	85	85	14
цветность	1020	85	85	0
хлорат-ион			34	0
хлорит-ион	72	6	34	0
хлороформ			32	0
хлор остаточный			32	0
Обобщенные				
pH			0	
жесткость общая			0	
нефтепродукты			0	
окисляемость			0	
Неорганические				
хлориды			0	0
нитраты				
аммиак по азоту				
кремний	445	37	38	10
железо	445	37	38	4
марганец	445	37	38	18
нитрит-ион				
Микробиолог.и вирусолог.				
ТКБ	1020	85	85	0
ОКБ	1020	85	85	0
ОМЧ	1020	85	85	0
сальмонеллы				
колифаги(по эпид.показ.)				
антиген ВГА			8	0
РНК ротавирус			8	0
РНК норовирус			8	0
РНК astrovirus				

Примечание:

1. Количество несоответствующих анализов по мутности -14 шт., норматив по содержанию мутности $1,5 \pm 0,3$ мг/дм³, среднее значение по мутности - 1,27 мг/м³, показатель находится в пределах измерения погрешности.
2. Количество несоответствующих анализов по кремнию -10 шт., норматив по содержанию кремния 10 ± 2 мг/дм³, среднее значение кремния- 11,0 мг/м³, показатель находится в пределах измерения погрешности.
3. Количество несоответствующих анализов по железу -4 шт., норматив по содержанию железа $0,3 \pm 0,075$ мг/дм³, среднее значение железа- 0,23 мг/м³, показатель находится в пределах измерения погрешности.
4. Количество несоответствующих анализов по марганцу -18 шт., норматив по содержанию марганца $0,1 \pm 0,02$ мг/дм³, среднее значение марганца - 0,096 мг/м³, показатель находится в пределах измерения погрешности.

Распределительная сеть, май 2018 г.

Показатель	Кол-во проб по плану год. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. по плану мес. по прогр.ПЛК	Кол-во пр. фактич. выполн-х мес.	Кол-во неуд-х проб мес.
1	2	3	4	5
Органолептические				
запах	1020	85	86	0
привкус	1020	85	86	0
мутность	1020	85	86	12
цветность	1020	85	86	0
хлорит-ион	72	6	6	0
Обобщенные				
pH				
жесткость общая				
нефтепродукты				
окисляемость				
Неорганические				
нитраты			1	0
аммиак по азоту			1	0
кремний	445	35	35	11
железо	445	35	35	3
марганец	445	35	35	4
сульфаты				
хлориды				
нитриты				
Микробиология и вирусология				
ТКБ	1020	85	85	0
ОКБ	1020	85	85	0
ОМЧ	1020	85	85	0
сальмонеллы				
колифаги(по эпид.показ.)				
споры сульф.кlostp.				
антиген ВГА			8	0
ротавирус			8	0
РНК норовирус			8	0

Примечание:

1. Количество несоответствующих анализов по мутности -12 шт. , норматив по содержанию мутности $1,5 \pm 0,3$ г/дм³, среднее значение по мутности 1,24 мг/м³, показатель находится в пределах погрешности.
2. Количество несоответствующих анализов по железу -3 шт. , норматив по содержанию железу $0,3 \pm 0,075$ г/дм³, среднее значение по железу 0,22 мг/м³, показатель находится в пределах погрешности.
3. Количество несоответствующих анализов по кремнию -11 шт. , норматив по содержанию кремния 10 ± 2 г/дм³, среднее значение по кремнию 10 мг/м³, показатель находится в пределах погрешности.
4. Количество несоответствующих анализов по марганцу -4 шт. , норматив по содержанию марганца $0,1 \pm 0,02$ г/дм³, среднее значение по марганцу 0,09 мг/м³, показатель находится в пределах погрешности.