



## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021

№ 1048

г. Североуральск

#### **Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации Североуральского городского округа**

На основании федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Администрация Североуральского городского округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Утвердить норматив состава сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации Североуральского городского округа (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Североуральского городского округа от 03.07.2020 № 550 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации Североуральского городского округа»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

И.о. Главы  
Североуральского городского округа



С.Н. Миронова

УТВЕРЖДЕНЫ:  
 постановлением Администрации  
 Североуральского городского округа  
 от 03.12.2021 № 1048  
 «Об утверждении нормативов состава  
 сточных вод, отводимых в системы  
 коммунальной канализации  
 Североуральского городского округа»

Нормативы  
 состава сточных вод, отводимых в системы  
 коммунальной канализации Североуральского городского округа

№ п/п	Загрязняющее вещество	Норматив состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации г. Североуральск, мг/дм <sup>3</sup>	Норматив состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации п. Черёмухово, мг/дм <sup>3</sup>	Норматив состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации п. Покровск- Уральский
1.	Взвешенные вещества	133,3	63,2	16
2.	Сухой остаток	491	451,5	450
3.	БПК <sub>20</sub>	100	27,27	3,7
4.	БПК <sub>5</sub>	66,7	16,7	2
5.	Фосфаты по (P)	0,2	0,25	0,2
6.	Сульфаты	81,8	97,2	52,92
7.	Хлориды	33,05	31,18	97,8
8.	Аммоний ион	28	1,14	0,4
9.	Железо	1,67	0,73	0,3
10.	СПАВ	1,67	0,189	0,1
11.	Нефть и нефтепродукты	0,71	0,20	0,066
12.	ХПК	30	30	30