

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а,

телефон/факс 212-42-52, E-mail: [gu@ugps.perm.ru](mailto:gu@ugps.perm.ru))

16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Верещагинскому и Очерскому городским округам

(617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Советская, 50,

телефон/факс (34254)37039, E-mail: [ond16@yandex.ru](mailto:ond16@yandex.ru))

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 52/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский  
образовательный комплекс»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,  
имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества  
и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 16 Отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Пермскому краю Попова Антона Ивановича № 52 от 12 февраля 2020 г.

(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". в  
период:

“ 10 ” марта 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

“ 19 ” марта 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором 16 Отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским  
округам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю Овчинниковым Иваном Алексеевичем,  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский  
образовательный комплекс» территория, здания, помещения (ИНН 5933012300, ОГРН  
1205900001515) по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, г. Верещагино,  
ул. Мичурина, 58

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Хомякова Маргарита Николаевна, руководитель  
структурного подразделения детский сад №2 МБОУ «Верещагинский образовательный  
комплекс»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено восстановление средств огнезащиты для строительных конструкций в связи с окончанием срока огнезащитной эффективности обработки деревянных конструкций чердачного	п. 21 «Правил противопожарного режима в РФ», утверждённых постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2020	

помещения здания			
------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 16 ОНПР по Верещагинскому и Очерскому

городским округам УНПР Главного управления

МЧС России по Пермскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Овчинников И.А.

"19" марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

*В.А. Артемова*

(подпись)

"19" марта 2020 г.

Артемова Ольга Валентиновна  
директор муниципального  
бюджетного образовательного  
учреждения "Верещагинский  
образовательный комплекс"

(должность, фамилия, инициалы)