

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ВЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а,

телефон/факс 212-42-52, E-mail: [gu@ugps.perm.ru](mailto:gu@ugps.perm.ru))

16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Верещагинскому и Очерскому городским округам

(617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Советская, 50,

телефон/факс (34254)37039, E-mail: [ond16@yandex.ru](mailto:ond16@yandex.ru))

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 15/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский  
образовательный комплекс»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,  
имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества  
и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 16 Отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Пермскому краю Попова Антона Ивановича № 15 от 12 февраля 2020 г.

(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". в  
период:

" 20 " февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

" 19 " марта 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором 16 Отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским  
округам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю Овчинниковым Иваном Алексеевичем,  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский  
образовательный комплекс» территория, здания, помещения (ИНН 5933012300, ОГРН  
1205900001515) по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Шатрова Надежда Николаевна, руководитель  
структурного подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждения  
"Верещагинский образовательный комплекс" школа №1

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №  | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения    | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|----|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1. | В помещении директора пожарные извещатели размещены не на перекрытии или других несущих конструкциях. | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля  | 01.07.2020   |  |

|    |   |  |            |  |
|----|---|--|------------|--|
|    |   | 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»  |            |  |
| 2. | В помещении секретаря пожарные извещатели размещены не на перекрытии или других несущих конструкциях.                             | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.07.2020 |  |
| 3. | В помещении учительской пожарные извещатели размещены не на перекрытии или других несущих конструкциях.                           | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.07.2020 |  |
| 4. | В коридоре первого этажа основной школы расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.07.2020 |  |
| 5. | В кабинете 210 расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра                          | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п.   | 01.07.2020 |  |

|    |  |  |            |  |
|----|--|--|------------|--|
|    |  | 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»  |            |  |
| 6. | В кабинете 206 расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.07.2020 |  |
| 7. | В кабинете 202 расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.07.2020 |  |
| 8. | В кабинете 305 расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.07.2020 |  |
| 9. | В кабинете 119 расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной   | 01.07.2020 |  |

|     |   |  |            |  |
|-----|---|--|------------|--|
|     |   | защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»  |            |  |
| 10. | В кабинете 308а расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра   | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»   | 01.07.2020 |  |
| 11. | В коридоре третьего этажа расстояние от дымового пожарного извещателя до электрического светильника менее 0,5 метра   | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»   | 01.07.2020 |  |
| 12. | В лестничных клетках здания имеются открыто проложенные электрические кабели и провода.   | п. 6.32* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)   | 01.07.2020 |  |
| 13. | Металлические конструкции маршей и площадки лестниц в здании школы, выполнены с пределом огнестойкости менее R 60 (документы, подтверждающие проведение конструктивной огнезащиты, не предоставлены). | статьи 58, 87, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 5.4.2, 5.4.3 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 | 01.07.2020 |  |
| 14. | В подвальных помещениях допускается хранение горючих материалов.  | п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля   | 01.07.2020 |  |

|     |  |  |            |
|-----|--|--|------------|
|     |  | 2012г. № 390 «О противопожарном режиме».   |            |
| 15. | Допускается использование помещений подвала для организации мастерской.                              | п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме».  | 01.07.2020 |
| 16. | Расстояние от потолка до верхней части оповещателя СОУЭ в тамбуре танцевального класса менее 150 мм. | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.   | 01.07.2020 |
| 17. | В подвальном помещении отсутствуют пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации. | ч. 4 ст. 4, ст.83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"<br>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г<br>прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». | 01.07.2020 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 16 ОНПР по Верещагинскому и Очерскому  
городским округам УНПР Главного управления  
МЧС России по Пермскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Орчишников И.А.

"19" марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

"19" марта 2020 г.

Артемова Ольга Валентиновна  
директор муниципального  
бюджетного образовательного  
учреждения "Верещагинский  
образовательный комплекс"

(должность, фамилия, инициалы)

Федеральный номер единого «телефона доверия» МЧС России – (495) 400-99-99  
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю – (342) 258-40-02