

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 06 июня 2013 года,
 действителен до 06 июля 2018 г.

Юридический адрес: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, 1-а, тел./факс (8172) 75-82-19 E-mail: gsen@vologda.ru
 ОКПО 01920949, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496\352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 27975 от 23 декабря 2014 года

Заявитель: **ООО "Сямженский водопровод"**
 Адрес заявителя: **Вологодская обл., с. Сямжа, пер. Садовый, д. 5**
 Наименование образца (пробы): **Водопроводная вода**
 Источник исследования: **ООО "Сямженский водопровод"**
 Место отбора, адрес: **Сямженский р-н, д. Раменье, улица Садовая, вод. башня**
 Точка отбора: **наружная сеть**
 НД на отбор: **ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006) "ВОДА. Отбор проб для микробиологического анализа"**
 Дата и время отбора: **17 декабря 2014 г. в 09 ч. 00 мин.**
 Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **эколог Смирнова Н. Л.**
 Дата и время доставки пробы: **17 декабря 2014 г.**
 Условия транспортировки: **Автотранспорт, сумка-холодильник**
 Нд на соответствие которым проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**
 Цель исследования: **договор**
 Даты проведения испытаний: **с 17 декабря 2014 г. по 19 декабря 2014 г.**
 Код образца: **27975**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	6 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено КОЕ/100 мл	не допускается КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

Заведующая отделением приёма проб _____ Н. В. Парменова

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследуемым показателям

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ В. Н. Шохалова

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре